	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	SST-001
		Versión: 1
		Vigente desde: 1/11/2025
		Registro N°:

GENERALIDADES (Diligencie según corresponda)

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	6	11	2025	VALIDO DESDE: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	HASTA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2025	NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORMMTY

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalacion de la RCI

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Pulidora Taladro Extintor Caneta

ANALISIS DE LOS RIESGOS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS	PELIGRO (Fuente y/o Situacion)	CONSECUENCIAS (Persona y Equipo)	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y/o Reactivos)	RESPONSABLE DE CUMPLIR CONTROLES (Persona encargada de controles)
1 Inspeccion del area de Trabajo	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel, resbalones, tropezones por desnivel de piso, golpes, fracturas, hematomas.	Uso de elementos de proteccion personal, transitar con precaucion por areas de trabajo, uso de barandas de seguridad al subir y bajar de escaleras, aplicar conocimientos de autocuidado.	Colaboradores: Juan Camilo Jesus Ramirez
2 Alistamiento de Equipos y herramientas	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel, resbalones, tropezones por desnivel de piso, golpes, fracturas, hematomas.	Uso de elementos de proteccion personal, transitar con precaucion por areas de trabajo, aplicar conocimientos de autocuidado.	Juan Camilo Quintero.
	Riesgo Mecanico	Heridas en manos por manipulacion de herramientas y equipos, atrapamientos, golpes en mienbros inferiores,	Uso de guantes de seguridad para manipulacion de herramientas y equipos, estar atento durante la actividad, aplicar autocuidado	
	Riesgo Biomecanico	Sobreesfuerzos, dolores lumbales, posturas inadecuadas	Trabajar en equipo, usar ayudas mecanicas para traslado de herramienta, no exceder peso limite por persona, aplicar higiene postural y conocimientos de autocuidado	
3 Retiro y cortar tuberia con Pulidora y Gabinetes RCI existente en piso 1,2,3 y sotano	Riesgo Mecanico	Heridas en miembros inferiores y superiores por equipo, atrapamientos, golpes por caida de tubos diferente nivel.	Inspeccionar equipo antes de iniciar la actividad, uso de guarda de seguridad de los equipos, uso de elementos de proteccion personal acorde a la actividad, no manipular disco en movimiento, mantener una postura adecuada,sostener tuberia de manera directa para evitar la caida de esta, trabajar en equipo,estar atento y aplicar autocuidado	Colaboradores SST
	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel por superficies (Piso) resbalosas, golpes, fracturas, hematomas.	Mantener sitio de trabajo libre de obstaculos, aplicar 5 "s", aplicar autocuidado	Colaboradores Juan Camilo Jesus Ramirez
	Riesgo Biomecanico	Sobreesfuerzos, dolores lumbales, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos	Coordinar la actividad, Trabajar en equipo, no exceder peso limite por persona, aplicar higiene postural, realizar pausas activas y aplicar conocimientos de autocuidado	
	Riesgo Fisico	Proyeccion de Particulas calientes, exposicion a ruido, exposicion a vibraciones en manos brazos 'por manipulacion de equipo (Pulidora), fatiga visual por falta de iluminacion.	Uso de vicera y gafas de seguridad, uso de proteccioon auditiva, uso de guantes, realizar pausas activas, mantener con buena iluminacion los sitios de trabajo,estar atento durante la actividad, aplicar autocuidado.	
4 Perforacion de Placa entre piso para instalacion de Tuberia nueva RCI	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel por superficies (Piso) resbalosas, golpes, fracturas, hematomas.	Mantener sitio de trabajo libre de obstaculos, aplicar 5 "s", aplicar autocuidado	Jesus Ramirez.
	Riesgo Fisico	Exposicion a ruido, exposicion a vibraciones en manos brazos 'por manipulacion de taladro, proyeccion de particulas en concreto.	Uso de gafas de seguridad, uso de proteccion auditiva tipo copa, uso de guantes, realizar pausas activas, no permanecer por mucho tiempo en una misma posicion, estar atento durante la actividad, aplicar autocuidado.	
	Riesgo Biomecanico	Sobreesfuerzos, dolores lumbales, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos	Coordinar la actividad, Trabajar en equipo,, aplicar higiene postural, realizar pausas activas y aplicar conocimientos de autocuidado	
5 Instalacion de Tuberia y Gabinetes RCI	Riesgo Mecanico	Atrapamientos, golpes por caida de tubos diferente nivel, heridas y golpes en manos	Uso de elementos de proteccion personal acorde a la actividad,sostener tuberia de manera directa para evitar la caida de esta , trabajar en equipo,estar atento durante la actividad y aplicar autocuidado.	Juan Camilo Quintero Melisa Moncada
	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel por superficies (Piso) resbalosas, golpes, fracturas, hematomas.	Mantener sitio de trabajo libre de obstaculos, aplicar 5 "s", aplicar autocuidado	
	Riesgo Biomecanico	Sobreesfuerzos, dolores lumbales, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos	Coordinar la actividad, Trabajar en equipo, no exceder peso limite por persona, aplicar higiene postural, realizar pausas activas y aplicar conocimientos de autocuidado	
6 Orden y Aseo	Riesgo Locativo	Caidas mismo nivel por superficies (Piso) resbalosas, golpes, fracturas, hematomas.	Uso de elementos d eproteccion personal, aplicar conocimientos de Autocuidado.	

NOMBRE Y FIRMA DE LOS EJECUTORES DEL TRABAJO

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	CARGO	OBSERVACIONES
1	Juan Camilo Quintero	1082666860								Oficial	
2	Jesus Ramirez	1065765478								oficial	
3	Melisa Moncada	1092343880								oficial	
4											
5											
6											
7											
8											

Firmo en conformidad y acepto que he sido informado por medio de una charla preoperacional sobre los riesgos ambientales y de seguridad que se pueden generar en la tarea a ejecutar y me comprometo a aplicar los procedimientos seguros y a utilizar las herramientas propuestas en buenas condiciones, así como los elementos de proteccion personal.

APROBACIÓN

NOMBRE DEL AUTORIZANTE O EMISOR	IDENTIFICACIÓN	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	CARGO	OBSERVACIONES
Ana Ruiz Vo.Bo. SST INTERVENTORIA	1053584726								SST	

NOMBRE DEL AUTORIZANTE O EMISOR	IDENTIFICACIÓN	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	CARGO	OBSERVACIONES