UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS

Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Bocatoma Quebrada El Avispero – Finca El Silencio**			**Código Interno LAGUNIS 1159**
Muestreo	2025/08/25	**Fecha del análisis**	2025/08/25-29	
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural X Tratada ☐ Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	7,01	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	25,7	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,31	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	4,4	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	53,4	Máximo 1000
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	17,6	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	18,1	Máximo 300
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	4,9	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	1,0	Máximo 250
Nitratos	SM 4500-NO_3^- B	mg NO_3^-/l	0,84	Máximo 10,0
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,034	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	72	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	12	0

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	Referencia: Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007.
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS

Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Punto No. 3 Plaza de Mercado – Quebrada El Avispero**			**Código Interno LAGUNIS 1167**
Muestreo	2025/09/26	**Fecha del análisis**	2025/09/26-30	
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural ☐ Tratada X Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	7,43	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	21,8	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,22	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	4,2	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	38,6	Máximo 1000
Cloro residual libre	SM 4500-Cl B	mg Cl como Cl_2/l	1,85	0,3 a 2,0
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	20,3	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	14,0	Máximo 300
Dureza cálcica	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	12,0	Máximo 300
Magnesio	SM 2340 C	mg Mg/l	0,49	Máximo 36
Calcio	SM 2340 C	mg Ca/l	4,82	Máximo 60
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	4,0	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	1,5	Máximo 250
Hierro total	SM 3500-Fe B.	mg Fe/l	0,04	Máximo 0,3
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,029	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
Mesófilos	SM 9215 D	UFC/100 ml	0	Máximo 100

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	El valor del IRCA de la muestra es 0% con un nivel de riesgo: Sin Riesgo. Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia y el control. (Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007).
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS
Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Punto No. 4 Hospital – Quebrada El Avispero**			**Código Interno LAGUNIS 1176**
Muestreo	2025/10/29	**Fecha del análisis**	2025/10/29-31	
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural ☐ Tratada X Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	6,50	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	24,6	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,27	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	4,4	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	32,6	Máximo 1000
Cloro residual libre	SM 4500-Cl B	mg Cl como Cl_2/l	0,84	0,3 a 2,0
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	13,9	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	16,0	Máximo 300
Dureza cálcica	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	14,0	Máximo 300
Magnesio	SM 2340 C	mg Mg/l	0,49	Máximo 36
Calcio	SM 2340 C	mg Ca/l	5,63	Máximo 60
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	3,3	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	3,1	Máximo 250
Hierro total	SM 3500-Fe B.	mg Fe/l	0,01	Máximo 0,3
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,033	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
Mesófilos	SM 9215 D	UFC/100 ml	0	Máximo 100

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	El valor del IRCA de la muestra es 0% con un nivel de riesgo: Sin Riesgo. Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia y el control. (Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007).
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS

Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Punto No. 5 Parque La Lomita – Quebrada El Avispero**			**Código Interno**
Muestreo	2025/11/21	**Fecha del análisis**	2025/11/21-27	**LAGUNIS 1183**
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural ☐ Tratada X Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	6,89	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	25,9	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,19	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	3,9	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	10,8	Máximo 1000
Cloro residual libre	SM 4500-Cl B	mg Cl como Cl_2/l	1,18	0,3 a 2,0
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	13,4	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	14,0	Máximo 300
Dureza cálcica	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	12,0	Máximo 300
Magnesio	SM 2340 C	mg Mg/l	0,49	Máximo 36
Calcio	SM 2340 C	mg Ca/l	4,82	Máximo 60
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	3,0	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	2,7	Máximo 250
Hierro total	SM 3500-Fe B.	mg Fe/l	0,03	Máximo 0,3
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,024	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
Mesófilos	SM 9215 D	UFC/100 ml	0	Máximo 100

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	El valor del IRCA de la muestra es 0% con un nivel de riesgo: Sin Riesgo. Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia y el control. (Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007).
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS

Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Punto No. 1 PTAP – Quebrada El Avispero**			**Código Interno LAGUNIS 1194**
Muestreo	2025/12/09	**Fecha del análisis**	2025/12/09-12	
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural ☐ Tratada X Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	6,90	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	25,9	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,20	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	1,5	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	38,2	Máximo 1000
Cloro residual libre	SM 4500-Cl B	mg Cl como Cl_2/l	0,77	0,3 a 2,0
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	15,5	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	16,0	Máximo 300
Dureza cálcica	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	12,0	Máximo 300
Magnesio	SM 2340 C	mg Mg/l	0,97	Máximo 36
Calcio	SM 2340 C	mg Ca/l	4,82	Máximo 60
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	3,7	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	1,0	Máximo 250
Hierro total	SM 3500-Fe B.	mg Fe/l	0,08	Máximo 0,3
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,030	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0
Mesófilos	SM 9215 D	UFC/100 ml	0	Máximo 100

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	El valor del IRCA de la muestra es 0% con un nivel de riesgo: Sin Riesgo. Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia y el control. (Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007).
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

UNISANGIL
VIGILADA MINEDUCACIÓN

F. INFORME DE RESULTADOS
LABORATORIO DE AGUAS

Km 2 vía a Charalá – San Gil (Sder)
laboratoriodeaguas@unisangil.edu.co – Tel. (607) 685 2925 Ext. 2101

SOLICITANTE

Nombre	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	**Teléfono**	3103013107
Dirección	Calle 5 No. 6 – 15 Mogotes - Santander	**Correo**	espamogotes@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Sitio del muestreo	**Bocatoma Quebrada El Avispero – Finca El Silencio**			**Código Interno**
Muestreo	2025/12/09	**Fecha del análisis**	2025/12/09-12	**LAGUNIS 1195**
Muestreo realizado por	Solicitante X Laboratorio ☐	**Tipo de agua**	Natural X Tratada ☐ Otro ☐	

RESULTADOS ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
pH	SM 4500-pH	pH	6,97	6,5 a 9,0
Temperatura	SM 2550 B	°C	27,8	
Turbiedad	SM 2130 B	NTU	0,22	Máximo 2
Color	SM 2120 C	UPC	3,4	Máximo 15
Conductividad	SM 2510 B	µS/cm	37,9	Máximo 1000
Alcalinidad total	SM 2320 B	mg $CaCO_3$/l	15,5	Máximo 200
Dureza total	SM 2340 C	mg $CaCO_3$/l	18,1	Máximo 300
Cloruros	SM 4500-Cl^- B	mg Cl^-/l	3,7	Máximo 250
Sulfatos	SM 4500-SO_4^{-2} E	mg SO_4^{-2}/l	0,9	Máximo 250
Nitratos	SM 4500-NO_3^- B	mg NO_3^-/l	2,0	Máximo 10,0
Nitritos	SM 4500-NO_2^- B	mg NO_2^-/l	0,040	Máximo 0,1

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

PARÁMETROS	MÉTODOS	UNIDADES	RESULTADOS	REFERENCIA
Coliformes Totales	SM 9222 J	UFC/100 ml	210	0
E. Coli	SM 9222 J	UFC/100 ml	0	0

- Si las muestras fueron suministradas por el solicitante, el Laboratorio solo valida el resultado de la muestra recibida.
- Los resultados de este informe se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
- Se prohíbe la reproducción de este documento sin autorización del laboratorio.

Observaciones:	Referencia: Art. 15 Resolución 2115 del MSPS del 2007.
Realizó	**Ing. Rafael Antonio Estupiñán Pinto** Coordinador del Laboratorio

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500836920

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8001528404
Nombre:
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL
UNISANGIL

→ **TRÁMITE**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	4.164.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.164.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.164.000
FECHA CONTRATO	21/01/2025
NRO. CONTRATO	009
NUMERO ORDEN DE PAGO	USG101858

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$83.300

BANCO DE OCCIDENTE

TOTAL	$83.300
Orde[illegible]za 012/2005	$8.330
Total a pagar	**$91.630**

Con destino a
Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

→ Fecha expedición: 2025/12/12
Fecha limite de pago: 2025/12/18

Fecha de impresión: 12/12/2025 16:27:04

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Jenny Katherine Millán Rojas
Contador Público - Magister en Auditoría de Cuentas
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa
Especialista en Gerencia Tributaria

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, **JENNY KATHERINE MILLÁN ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 37.901.326 de San Gil, y con Tarjeta Profesional No 158229-T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL "UNISANGIL",** con número de identificación tributaria NIT. 800.152.840-4; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, la información financiera de la Entidad, certifico el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y Caja de Compensación familiar) realizado por **UNISANGIL** correspondiente a los últimos once meses comprendidos entre enero a noviembre de 2025.

La presente certificación se expide teniendo en cuenta que dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y debidamente cancelados por **UNISANGIL** dentro de las fechas establecidas; lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota. Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1406 de 1999 artículos 19 al 24, así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la Ley 21 de 1982, reglamentado por el decreto 1464 de 2005 y por el decreto 1670 de 2007; y demás decretos reglamentarios.

Dado en San Gil, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

JENNY KATHERINE MILLÁN ROJAS
Tarjeta Profesional 158229-T
Revisor Fiscal UNISANGIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE33F1989200CC734

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY KATHERINE MILLAN ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37901326 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 158229-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 37.901.326

Apellidos
MILLAN ROJAS

Nombres
JENNY KATHERINE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.62

Sexo
F

Fecha de nacimiento
29 ENE 1985


G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SAN GIL (SANTANDER)

Fecha y Lugar de expedición
30 ENE 2003, SAN GIL

Firma

Fecha de expiración
31 OCT 2034


CO

058128583

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL058128583627181<<<<<<<<<<
8501293F3410314COL37901326<<<0
MILLAN<ROJAS<<JENNY<KATHERINE<

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



158229-T

JENNY KATHERINE
MILLAN ROJAS
C.C. 37901326
RES. INSCRIPCION 107 DEL 07/04/2011
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245154 **168861**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA