MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: 48 **FT-SST-048**

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES

Fecha:	Septiembre 15/2024
Versión:	001
	Pagina 1 de 1

ITEM	CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
		C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
1	Se encuentra el extintor en su sitio?	C										
2	La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C										
3	El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C										
4	Tiene el sello de seguridad?	C										
5	Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C										
6	La pintura está en buen estado?	C										
7	El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C										
8	La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C										
9	Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C										
10	El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C										

NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.

C = Cumple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
AREA INSPECCIONADA	Bodega Guayabal	**FECHA DE INSPECCION**	28	02	2025
RESPONSABLE	Tatiana Amar	**FIRMA**			

Powered by CamScanner