SANITY KING

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS # 555
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA.

Razón social:	*CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE*
Nit:	*860007314-1*
Dirección:	*CARRERA 7B ESTE N° 16-100*
Ciudad / municipio:	*CAJICÁ, CUNDINAMARCA*
Fecha de servicio:	*15 DE SEPTIEMBRE DE 2025*
Fecha de vencimiento:	*15 DE MARZO DE 2026*

SANITY KING S.A.S certifica que realizó el lavado y desinfección de:

DESCRIPCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.						
Capacidad LT / m3	Ubicación	Material	Cantidad	Producto utilizado	Dosificación	Tiempo de acción
500 L	ELEVADO	PVC	1	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos
1000 L	ELEVADO	PVC	1	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos
250 L	ELEVADO	PVC	1	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos

Que los resultados de las mediciones de cloro libre y pH corresponden a lo establecido en la resolución 2115 de 2007, por consiguiente, se presta servicio a satisfacción.

RECOMENDACIONES.

- Haga circular el agua de los tanques permanentemente y manténgalos con tapa siempre.
- Realice lavado y desinfección mínima cada seis meses.
- Tener en cuenta las recomendaciones dejadas en el reporte técnico.

Certificado válido por Seis (6) meses

ANDRÉS FELIPE QUIROGA CHINZA
CC 1.018.433.481
Director de Operaciones.
SANITY KING S.A.S

Powered by CamScanner

SANITY KING

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES
LAVADO DE TAQUES

V.3 -04-2021

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			Fecha:	15/9/2025
Sede/Nombre Comercial:				Próxima Inspección:	
NIT:	860007314-1	Ciudad:	CAJICA		14/3/2026
Dirección:	CARRERA 7B ESTE N° 16-100				
Teléfono:	8661619 / 3193918839			Tipo Establecimiento:	ANCIANATO
E-MAIL:	hcscasalaesperanza@gmail.com; cpshogarclaritasantossga@gmail.com				
Responsable:	hcscasalaesperanza@gmail.com; cpshogarclaritasantossga@gmail.com			Cargo:	

Elementos de Protección Personal									
Overol Dril	✓	Monogafas	✓	Guantes	✓	Eslinga	✓	Bota caucho	✓
Overol tyvek		Casco	✓	Arnés		Mascara	✓	Filtros	✓

EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD									
Motobomba 1,5 PH	✓	Esponja	✓	Aspersora manual	✓	Traperos	✓	Medidor ph y cloro residual	
Motobomba 0,5 PH		Cepillo	✓	Atomizador		Hidrolavadora		Medidor de gases	

MANEJO DE RESIDUOS					
RESIDUOS SOLIDOS	SI ~~X~~		NO		DISPOSICIÓN FINAL
RESIDUOS LÍQUIDOS	SI	X	NO		DISPOSICIÓN FINAL Alcantarillado

ESTADO DEL TANQUE									
Alrededores	B	Paredes	R	Techo	✓	Nivel de agua	R	Tuberías	B
Pisos	B	Material	B	Tapa	B	Canales y bajantes	R	Bajantes y canales	B

Notas / Observaciones:

Tanque tejado con fuga en la parte inferior de salida de tuguería se deja evidencia en video - tanques manchados

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA								
Cantidad	Capacidad Litros / m3	Ubicación Elevado /	Material PVC /	Producto Utilizado Desinfectante	Dosificación (Ppm) (ml/l)	Tiempo de Min	Resultados PH	Resultados Cloro Residual
8 ✓	500 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		
1 ✓	1000 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		
1 ✓	250 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		

Recomendaciones:

Realizar arreglo en tanque para poner en funcionamiento - revisar que el nivel de agua sea optimo para el lavado del tanque

Para la garantía de nuestros servicios, es indispensable que se lleven a cabo las recomendaciones y/o observaciones hechas al personal encargado de su establecimiento por nuestro técnico aplicador, es por eso que en constancia firma la persona encargada y/o dueño del lugar el cual se compromete a dar cumplimiento a dichas recomendaciones.

Camilo Andres Pulido
Técnico encargado SKCP:
operaciones@sanity king.com
NIT 900981463-1

Victor cadena
Recibido Por:

www.sanityking.com

Cel: 3005061291

Powered by CamScanner