**Bogotá, 01 de Diciembre de 2025**
**FAC-DIFRA-366**

Señores:
**ENLACE CONSULTOR SAS**
901.686.261-8
MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
Representante Legal
Interventoría

**REF: CONTRATO No. 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024** con objeto *"Obra pública para la construcción del módulo "A" del establecimiento de sanidad militar en el comando aéreo de combate No, 1 en Puerto Salgar – Cundinamarca de acuerdo a especificaciones técnicas anexas".*

**ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE VIDRIOS PARA VENTANERIA LÍNEA KONCEPT SEGÚN ESTUDIO BIOCLIMÁTICO**

Cordial Saludo,

En atención a las actividades correspondientes al diseño y ensamble del sistema de ventanería Línea Koncept — asociado al ítem 16.3 del presupuesto: "Ventanas en aluminio corredizas y vidrios fijos con marcos de 70 mm línea Koncept serie 100 Alúmina, ancho de perfil 77/125 mm y vidrio doble 6+4 mm con cámara de aire, con película nanocerámica (control de infrarrojos IR 35 100). En áreas de baños y cocina: vidrio con película decorativa Frosted 1,52"— nos permitimos informar lo siguiente:

De acuerdo a los planos y especificaciones técnicas proporcionadas por la entidad y el estudio bioclimático presentado con anterioridad el proveedor de la ventanería, Geometrix, remitió la siguiente especificación técnica para el vidrio:

**DVH de 25 mm conformado por:**

- Laminado 6 mm incoloro + 4 mm incoloro
- Cámara de 10 mm
- Vidrio templado 5 mm incoloro

Se aclara que todas las láminas de vidrio especificadas son incoloras y corresponden a vidrios de seguridad. Para su consideración, se anexa el concepto técnico emitido por el proveedor.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos muy respetuosamente su aprobación con el fin de proceder con el proceso de fabricación.

Cordialmente,

**EDUARDO MANRIQUE PINZÓN**
80.189.742 de Bogotá D.C.
Representante legal S.
**CONSORCIO COINVAL**
CONTRATISTA DE OBRA