

Monteria, 16 de Diciembre de 2025

Señores

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Señor(a)

Supervisor(a) del Contrato

Calle 22 No. 16-40, piso 1°. Sincelejo – Sucre

REFERENCIA Aceptación Oferta No. 21 de 2025

ASUNTO INFORME DE ACTIVIDADES No.2

Respetados Señores

A continuar me permito relacionar las actividades adicionales efectuadas en cada una de las Plantas eléctricas relacionadas a continuación, en cumplimiento del contrato No 021- 2025

GRUPO ELECTROGENO TORRE C			
ITEM	DETALLE		
1	Lavado tanque de Combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	
2	Sondeo y Reparación del radiador		
3	Calibración y/o reparación de la Bomba de Inyección, Inyectores y líneas de combustible		





GRUPO ELECTROGENO TORRE G			
ITEM	DETALLE		
1	Lavado tanque de Combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	
2	Sondeo y Reparación del radiador		
3	Calibración y/o reparación de la Bomba de Inyección, Inyectores y líneas de combustible		
GRUPO ELECTROGENO DE COROZAL			
ITEM	DETALLE		





1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
2	Lavado del Tanque de Combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	

GRUPO ELECTROGENO DE CAIMITO			
ITEM	DETALLE		
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
2	Lavado tanque de Combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	





3	Arreglo y reparación de la Turbina		
4	Arreglo y reparacion sistema de escape y vacuación de gases	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	

GRUPO ELECTROGENO DE SAN BENITO			
ITEM	DETALLE		
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
2	Lavado taque de Combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	





3	Arreglo y reparación de la Turbina		

GRUPO ELECTROGENO DE SAN MARCOS			
ITEM	DETALLE		
1	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
2	Arreglo tubo de escape y evacuación de gases	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	
3	Lavado taque de combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	

GRUPO ELECTROGENO DE MAJAGUAL			
ITEM	DETALLE		
1	Lavado tanque de combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	





2	Mantenimiento y reparacion Arranque		
3	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
4	Arreglo tubo de escape y de evacuación gases,	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	

GRUPO ELECTROGENO DE SUCRE SUCRE			
ITEM	DETALLE		
1	Lavado tanque de combustible	Ya se fue realizada se evidenciara en el informe Final	





2	Sondeo y Reparación del radiador, cambio tanque Superior del radiador		
3	Calibracion bomba de Inyeccion		

OSBERVACIONES

Una vez efectuado los mantenimientos correctivos adicionales, se deja constancia que las Plantas eléctricas de las diferentes sedes, quedaron 100% operativas y en excelente estado de funcionamiento

Garantía de los trabajos y repuestos por seis meses

Se efectuara revista técnica en el mes de enero de 2026, como garantia a los mantenimientos realizados

RECOMENDACIONES

1. Preden las plantas eléctricas semanalmente mínimo ½ hora
2. Revisar constantemente los full de refrigerante y aceite
3. Efectuar mantenimiento preventivo mínimo 1 vez al año

Atentamente:


CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal

