CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

Casanare

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR												El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pín de seguridad está operable?		La carretilla está corroida doblada o rota?		Las llantas entán en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor: Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS	Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA: ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
1	ALMACEN	Almacén: Recepción segundo piso			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
2	ALMACEN	Almacén: Archivo segundo piso			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
3	ALMACEN	Almacén: Entrada primer piso			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
4	ALMACEN	Almacén : Oficina de la Bodega			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
5	ALMACEN	Almacén: Bodega			x				150	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
11	ARCHIVO	Archivo: Archivo de Jurídica			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
12	ARCHIVO	Archivo: Archivo de Jurídica			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
13	ARCHIVO	archivo			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
14	ARCHIVO	archivo			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
15	ARCHIVO	Archivo: Sala de consulta Archivo de Jurídica			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
16	ARCHIVO	Archivo: Bodega			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
17	ARCHIVO	Archivo: Bodega			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
18	ARCHIVO	Archivo: Bodega			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
19	ARCHIVO	archivo			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
6	ARCHIVO	Archivo: Entrada ppal		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
7	ARCHIVO	Archivo: Bodega		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
8	ARCHIVO	Archivo: Sala de consulta		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
9	ARCHIVO	archivo		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
10	ARCHIVO	Archivo: Impresora Achivo Jurídica		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
20	ARCHIVO	archivo				x			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
24	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
25	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

CONTROL DE EXTINTORES

FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR												El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pín de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas entán en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor: Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS	Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA: ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
26	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
27	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
28	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
29	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
30	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
31	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
32	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
33	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
34	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
35	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
36	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
37	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
38	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
39	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
40	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
41	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
42	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
43	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
44	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
45	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
46	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
47	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor							Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA																																		
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
48	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
49	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
50	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
51	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
52	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
53	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
54	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
55	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
56	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
57	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
58	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
59	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
60	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
61	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
62	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
63	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
64	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
65	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
66	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
67	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
68	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
69	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X							X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor							Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA																																			
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
70	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
71	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
72	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
73	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
74	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
75	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
76	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
77	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
78	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
79	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
80	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
81	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
82	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
83	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
84	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
85	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
86	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
87	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
88	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
89	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
21	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
22	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X				X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor							Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA																																	
			Agua	Solkaflan	POS ABC	CO2	Carretilla POS	Satélite POS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
23	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
90	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA				x			150	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
91	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
92	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
93	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
94	BANCO MAQUINARIA	BANCO DE MAQUINARIA				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
95	BIBLIOTECA	Bliblioteca: Gabinete de la entrada			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
96	BIBLIOTECA	Biblioteca: Babinete de la cocina			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
97	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Plazoleta Gastronomía			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
98	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Plazoleta Gastronomía			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
99	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Auditorio			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
100	BIBLIOTECA	Biblioteca: Gabinete Sala Infantil			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
101	BIBLIOTECA	Biblioteca			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
102	BIBLIOTECA	Biblioteca			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
103	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA ARCHIVO				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
104	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA AREA ADMINISTRATIVA				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Este equipo se debe realizar la revision anual
121	CAD	CAD Sótano: Gabinete escalera			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
122	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero de Jurídica			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
123	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero Educación			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
124	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero Gobernador			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
125	CAD	CAD Sótano: Gabinete parqueadero cerca al puesto de Vigilancia			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
126	CAD	CAD Piso 1: Gabinete entrada Edificio			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

CONTROL DE EXTINTORES

FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE | RESPONSABLE: CARLOS PEREZ | INSPECCIÓN: [X] | DOTACIÓN: [ ] | RECARGA: [ ] | FECHA: lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR

ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor: Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS	Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA: ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
												si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
127	CAD	CAD Piso 1: Gabinete entrada Edificio			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
128	CAD	CAD Piso 1: Junto a la Cocina			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
129	CAD	CAD Piso 1: Junto a la Cocina			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
130	CAD	CAD Piso1: Frente a Pasaportes			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
131	CAD	CAD Piso 1: Gabinete Asesor Privado			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
132	CAD	CAD Piso 2: Gabinete sala auxiliar juntas - Educación			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
133	CAD	CAD Piso 2: Gabinete sala auxiliar juntas - Educación			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
134	CAD	CAD Piso 2: Recepción Educación			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
135	CAD	CAD Piso 2: Gabinete entrada Seretaria de Agricultura			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
136	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Sala Auxiliara juntas - Hacienda			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
137	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Sala Auxiliara juntas - Hacienda			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
138	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Entrada Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
139	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
140	CAD	CAD Piso 3: Gabinete Cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
141	CAD	CAD Piso 3: Camioneta de Rentas			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
142	CAD	CAD Piso 4: Gabinete sala Auxiliar de juntas - Torre A			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
143	CAD	CAD Piso 4: Gabinete sala Auxiliar de juntas - Torre A			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
144	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Entrada a la Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
145	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
146	CAD	CAD Piso 4: Gabinete Cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
147	CAD	CAD Piso 5: Torre A Gabinete sala auxiliar d juntas			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
148	CAD	CAD Piso 5: Torre A Gabinete sala auxiliar d juntas			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR												El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		sa observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor							Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA																															
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
149	CAD	CAD Piso 5: Gabinete entrada Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
150	CAD	CAD Piso 5: Gabinete cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
151	CAD	CAD Piso 5: Gabinete cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
152	CAD	CAD piso 5: Talento Humano			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
153	CAD	CAD piso 5: Talento Humano			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
154	CAD	CAD Piso 6: Gabinete Sala de auxiliar de juntas Torre A			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
155	CAD	CAD Piso 6: Gabinete Sala de auxiliar de juntas Torre A			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
156	CAD	CAD Piso 6: Gabinete entrada a la Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
157	CAD	CAD Piso 6: Gabinete cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
158	CAD	CAD Piso 6: Gabinete cocina Torre B			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
159	CAD	CAD Piso 7: Gabinete entrada al Despacho Gobernador			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
160	CAD	CAD Salud: Puesto de Vigilancia			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
105	CAD	CAD Piso 2: Entrada Oficinas de Desarrollo Rural		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
106	CAD	CAD Piso 3: Entrada Archivo Jurídica		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
107	CAD	CAD Piso 6: Recepción Torre A		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
108	CAD	CAD Piso 7: Gabinete entrada al Despacho Gobernador		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
109	CAD	CAD Piso 1: Entrada - Recepción		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
110	CAD	CAD Piso 1: Baños Tesorería		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
111	CAD	CAD Piso 1: Salida emergencia - centro de monitoreo		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
112	CAD	CAD Piso 2: Salida de Ascensor - Educación		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
113	CAD	CAD Piso 2: Entrada Secretaría de Agricultura		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual
114	CAD	CAD Piso 3: Recepción de la Torre A - Hacienda		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X				X		X		X		X		X								X		Este equipo se debe realizar la revision anual

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor							Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA																																			
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
115	CAD	CAD Piso 3: Entrada Torre B		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
116	CAD	CAD Piso 4: Recepción Torre A - Gobierno		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
117	CAD	CAD Piso 4: Entrada Torre B		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
118	CAD	CAD Piso 5: Recepción de la Torre A		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
119	CAD	CAD Piso 5: Entrada Torre B		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
120	CAD	CAD Piso 6: Entrada a la Torre B		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
161	CAD	CAD SÓTANO: Planta Torre B				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
162	CAD	CAD SÓTANO: Planta Torre A				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
163	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #3 Torre A				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
164	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #2 Torre A				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
165	CAD	CAD SÓTANO: Cuarto Eléctrico #1 Torre A				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
171	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
172	CULTURA	casa de la cultrura			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
173	CULTURA	casa de la cultura			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
166	CULTURA	Casa de la Cultura: Entrada principal		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
167	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
168	CULTURA	Casa de la Cultura: Segundo piso		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
169	CULTURA	casa de la cultura		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
170	CULTURA	casa de la cultura		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
178	MUJER	Secret. Mujer: Despacho			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
179	MUJER	Secret. Mujer: Parqueader			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
180	MUJER	Secret. Mujer: Piscina			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE | **RESPONSABLE:** CARLOS PEREZ | **INSPECCIÓN:** X | **DOTACIÓN:** | **RECARGA:** | **FECHA:** lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR												El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pín de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas entán en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb.gns	FECHA RECARGA																												
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
181	MUJER	mujer			x				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
174	MUJER	Secret. Mujer: Sala de espera		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
175	MUJER	Secret. Mujer: Segundo piso		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
176	MUJER	Secret. Mujer: Tercer piso		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
177	MUJER	Secret. Mujer: Segundo piso		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
189	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
190	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
191	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
192	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
193	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
194	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			x				10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
195	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
196	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
197	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
198	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
199	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
200	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
201	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
202	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa			X				20	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
182	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
183	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
184	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual

CONTROL DE EXTINTORES
FO-TH-05
01-02-2014
V.02

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN:	X	DOTACIÓN:		RECARGA:		FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR																																								
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA		El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
185	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
186	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
187	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					3700	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
188	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa		x					9000	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
203	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
204	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
205	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
206	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
207	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
208	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
209	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
210	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
211	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
212	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
213	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
214	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
215	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
216	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
217	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
218	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
219	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
220	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25	X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: X	DOTACIÓN:	RECARGA:	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb,gms	FECHA RECARGA																																		
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
221	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
222	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
223	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
224	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
225	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
226	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
227	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
228	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
229	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
230	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
231	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
232	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
233	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
234	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
235	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
236	RESERVA SST BODEGA CAD	CAD SÓTANO: Bodega Administrativa				X			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual
252	SALUD	Salud: Camioneta de ETV			x				10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
253	SALUD	Salud: Entomología médica			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
254	SALUD	Salud: Almacén			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
255	SALUD	Salud: Almacén			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
256	SALUD	Salud: ETV			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
237	SALUD	Salud: Cerca a la oficina de enfermedades crónicas		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X				X	X			X	X		X		X					X		Este equipo se debe realizar la revision anual

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN: [X]	DOTACIÓN: [ ]	RECARGA: [ ]	FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR													El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pin de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas están en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA																															
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	
238	SALUD	Salud: Talento Humano		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
239	SALUD	Salud: Medicamentos de Control		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
240	SALUD	Salud: Oficina de Planeación		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
241	SALUD	Salud: Vigilancia Epidemiológica		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
242	SALUD	Salud: Vacunación		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
243	SALUD	Salud: Archivo		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
244	SALUD	Salud: Entrada al segundo piso por escaleras del patio		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
245	SALUD	Salud: Pasillo laboratorio		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
246	SALUD	Salud: Pasillo laboratorio		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
247	SALUD	Salud: Almacén (Oficina de Nubia Priscila)		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
248	SALUD	Salud: Almacén		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
249	SALUD	Salud: Cuarto eléctrico		x					3700	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
250	SALUD	Salud: Almacén		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
251	SALUD	Salud: Almacén		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
257	SALUD	Salud: Bodega cerca a la estación eléctrica				x			10	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual
259	TRANSITO	Transito: Cobro Coactivo			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
260	TRANSITO	Tránsito: Atención al usuario			x				20	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		La recarga se debe realizar antes del mes de diciembre
258	TRANSITO	Transito: Oficina Acuerdos de Pago		x					9000	dic-24	dic-25		X		X		X		X		X			X	X			X	X		X		X						X		Este equipo se debe realizar la revision anual

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

SEDE ADMINISTRATIVA: GOBERNACION DE CASANARE	RESPONSABLE:	CARLOS PEREZ	INSPECCIÓN:	X	DOTACIÓN:		RECARGA:		FECHA:	lunes, 27 de octubre de 2025

CARACTERISITCAS DEL EXTINTOR												El acceso hasta el extintor está libre de obstáculos?		Es visible la ubicación y señalización?		Las instrucciones de manejo son legibles y frente a la vista?		El manómetro indica presión de operación?		El cristal del manómetro está en buen estado?		se observa corrosión, deterioro, obstrucción de conductos?		la última prueba hidrostática es inferior a 5 años?		Se observa deformación en el cilindro?		La pintura está en buen estado?		El soporte y la manija de soporte están en buen estado		El pín de seguridad está operable?		La carretilla está corroída doblada o rota?		Las llantas entán en buen estado?		Los símbolos se leen claramente a un metro y corresponden?		OBSERVACIONES
ITEM	No. Extintor	Ubicación	Tipo de Extintor						Capacidad en Lb.gms	FECHA RECARGA																												
			Agua	Solkaflan	PQS ABC	CO2	Carretilla PQS	Satélite PQS		ULTIMA RECARGA	VENCIMIENTO	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIO		ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	CARGO
1	Recargas extintor químico seco ABC 10 libras o Multipropósito.	96	Realizar la solicitud para la realizacion de la recarga a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST
2	Recargas extintor químico seco ABC 20 Libras o Multipropósito.	59	Realizar la solicitud para la realizacion de la recarga a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST
3	Recargas extintor químico seco PQS (polvo, químico, seco) de 150 libras o Multipropósito.	2	Realizar la solicitud para la realizacion de la recarga a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST
4	Revisiones Solkaflam 3700 gramos o Multipropósito.	35	Realizar la solicitud para la realizacion de la revision a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST
5	Revisiones Solkaflam 9000 gramos o Multipropósito.	21	Realizar la solicitud para la realizacion de la revision a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST
6	Revisiones extintor Co2 de10 libras	47	Realizar la solicitud para la realizacion de la revision a la Direccion Administrativa	CARLOS PEREZ	Profesional SST

Proyectó : Carlos Alberto Pérez
Profesional Universitario
Dirección de Talento Humano