

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04	VERSIÓN: 01
		F.A.: 2016-05-10	Página 1 de 2

CONTRATO No.: 001-2015 **FECHA:** 15-12-2021
OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades del sistema de alumbrado público que son ejecutados por la ESO Eionegro S.A.S

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Henry de J. Barrera Gallego	Técnico	ESO	
Gerardo Carlos Guain	Técnico	ESO	Gerardo C.
Juan Felipe Cuelencia	Pos	HCR	
CARLOS HUMBERTO FENDIN SERNA	CONDUCTOR	ESO	CARLOS
Alejandra Marcela C, G	HSEQ	HCR	AVG

OBSERVACIONES

La interventoría se trasladó a la comuna 3 Barrio Balcones 2 para validar las actividades de mantenimiento realizadas por el personal técnico de la ESO Eionegro S.A.S.

La interventoría llegó al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 12:00, allí nos encontramos a la cuadrilla #4 realizando labores de la orden de trabajo 350, esta cuadrilla se transporta en el vehículo carro concha doble cabina con placa OCT 966.



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 2 de 2

En respuesta al orden de trabajo 350, la cual consta de la reparación de una luminaria, por lo anterior el personal técnico de la ESO Pionero J.A.S. Procedió con el cambio de la luminaria marca hewinner de 60w, por una luminaria marca sylvania de 75w.

La interventoria recomienda que al haber un cambio de potencia, esta información se le sea suministrada al coordinador operativo para que él a su vez se la suministre al operador de red y así sea modificado el arbor del sistema de alumbrado público.

La interventoria se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 12:45 sin que estos finalicen.

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia.