




	ACTA DE VISITA TÉCNICA	CÓDIGO: F-T-04 F.A.: 2016-05-10	VERSIÓN: 01 Página 1 de 2
---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------

CONTRATO No.: 001-2021

FECHA: 17-12-2021

OBJETO DE LA VISITA: Visita técnica de seguimiento a las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico de la empresa Eneagro S.A.S.

ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
John Alexander Lopez	Técnico	E.S.O	
Hilmar Valencia	Asesor	ESCO	
Emanuel Gil Ponce	Auxiliar	ESO	
Carlos Franco Mancipe	Técnico	ESO	Carlos Franco
Juan Felipe Valencia	Res. inter	HCR	
Alexandra M. G. O	HSE	HKR	

OBSERVACIONES
La interventoría se trasladó al corregimiento centro vereda abrego para validar las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público las cuales son ejecutadas por el personal técnico adscrito a la empresa Eneagro S.A.S.
La interventoría llega al lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 10:30, en el lugar nos encontramos a la cuadrilla #3 desarrollando actividades de la orden de trabajo 307, esta cuadrilla se transporta en el vehículo tipo camión doble cabina OCI 971.



ACTA DE VISITA TÉCNICA

CÓDIGO: F-T-04

VERSIÓN: 01

F.A.: 2016-05-10

Página 2 de 2

En respuesta a la orden de trabajo 317 y al reporte 820, el Personal técnico adscrito a la era Rionegro S.A.S. Procedió a realizar la excavación en zona verde para la instalación de un poste de Fibra de óptica, debido a que un vehículo derribó el poste, que soportaba la infraestructura de alumbrado público, después de la instalación del poste el Personal técnico procederá a instalar el cable y la luminaria.

La luminaria no se encontró en el lugar, por consiguiente se instalará una luminaria marca Syluena de 35W Nueva.

La interventoría se retira del lugar donde se están desarrollando las actividades de mantenimiento a las 11:10, sin que estas finalicen

REALIZADA POR: Juan Felipe Valencia