




|                                                                                   |                               |                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b> | <b>CÓDIGO:</b> F-T-14   | <b>VERSIÓN:</b> 01 |
|                                                                                   |                               | <b>F.A.:</b> 2016-05-10 | Página 1 de 2      |

**CONTRATO No.:** 001 de 2025

**FECHA:** 19/12/2025

**OBJETO DE LA VISITA:** Seguimiento actividades constructivas proyecto de compensación urbanística Verdadero

| ASISTENTES          |                        |         |                                                                                     |
|---------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE              | CARGO                  | EMPRESA | FIRMA                                                                               |
| Fabio Montoya       | Director               | Servimg |  |
| Johan Steven Acosta | Tecnólogo Electricista | Servimg |  |
| Alvaro Yucuna Q     | Diseño ROM             | ESO     |  |
| Alvaro Durán        | Ing. Residente         | HCR     |  |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |
| /                   | /                      | /       | /                                                                                   |

**OBSERVACIONES**

La interventoría se traslada al proyecto de compensación urbanística Verdadero, para realizar el seguimiento a las actividades constructivas.

Se realiza recorrido bajo la dirección del área constructiva del proyecto, con la presencia de representante de la Esa Dinero S.A.S y con el acompañamiento de la interventoría de alumbrado público.

De acuerdo con la inspección general realizada en el proyecto, se evidencia que este se encuentra totalmente



terminado. Se realizó la instalación de 72 postes de concreto tipo Corabidos y 7 postes de concreto de 9m, 34 luminarias led de 24w y la luminaria led de 50w, 36 cajas de inspección de 50, 50 así como las redes soterradas.

Por otro lado, y de acuerdo con la información compartida por parte del área constructiva, se encuentra pendiente el proceso de certificación Retie y Retibop el cual se encuentra en proceso. De igual forma, desde la Esa Dinagra S.A.S., se informa que el lunes 22/12/2025 remitirá al área constructiva el checklist con la información y documentación necesaria para el proceso de entrega del proyecto al prestador del servicio.

Así mismo, por parte de la interventoría y el prestador del servicio, se indica que se debe realizar la instalación de la caja de control, en el punto de conexión, bajo los criterios de EPM. De igual forma, se debe realizar la instalación de espuma en las boquillas de la tubería de la red eléctrica.

Finalmente, la interventoría solicita al prestador del servicio remitir copia de los documentos del proyecto una vez estén completos.

REALIZADA POR:

Alvaro Duán