



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No:	001 DE 2025	FECHA:	23/12/2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		



OBSERVACIONES: Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.

OBSERVACIONES: Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.60 metros para la posterior instalación de un poste de fibra de vidrio de 9 metros.



OBSERVACIONES: Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.

OBSERVACIONES: Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.



		REGISTRO FOTOGRÁFICO													
		CONTRATO No:		001 DE 2025		FECHA:		23/12/2025							
		OBJETO:		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS COMPLEMENTARIAS, ASOCIADAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO											
OBSERVACIONES:		Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.				OBSERVACIONES:		Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.							
															
OBSERVACIONES:						Demarcación del área de trabajo de acuerdo al pmt.				OBSERVACIONES:		Expansión del sistema de alumbrado público, excavación en zona verde con profundidad de 1.10 metros para la posterior instalación de un poste de concreto de 5 metros tipo Carabobo.			