
FUMIGACIONES CEDICAR

Servicio con calidad y garantía
Concepto Favorable Sec. De Salud

CERTIFICACIÓN
291/2025

La presente es para **CERTIFICAR,** que al **"JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO"** ubicado en la, Cll. 89 Bis N° 89A - 67 Bogotá D.C. SE LE PRESTO EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE DOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE 600 Lts. El día; 01-02-2025.



Los productos usados por nuestra empresa están debidamente autorizados por, El Ministerio de salud y protección social para este caso se efectuó con: HIPOCLORITO DE SODIO al 5,25% 15 ml por Lt/agua, como desinfectante y antiséptico en la limpieza del tanque de almacenamiento de agua potable.

Se tuvo en cuenta el siguiente protocolo en la actividad:

1. Se desocupa el tanque hasta un 95%.
2. Se tapona la salida de agua para evitar la obstrucción de la tubería.
3. Con el 5% de agua se lava con cepillo para retirar la suciedad.
4. Se retira manualmente la mugre y el agua restante.
5. Se enjuaga con agua limpia y se desocupa totalmente.
6. Se desinfecta con el producto usado, y se remueve completamente.
7. Nuevamente se enjuaga con agua limpia y se desocupa totalmente.
8. Se retira el tapón de la tubería y se desinfecta también dejándole unos 10 minutos la solución y luego se deja correr el agua 5 minutos.
9. Se procede a llenar el tanque.

Se expide el día primero (01) del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

HUMBERTO CEDIEL G.
Gerente

Nota: Los tanques de reserva de agua potable se deben lavar y desinfectar, como mínimo dos veces al año. Dec. 1775/2007 Art. 10 N°1.

VENCE: 01-08-2025

FICHA TECNICA HIPOCLORITO DE SODIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES EL HIPOCLORITO DE SODIO es un líquido amarillento adecuado para la desinfección de áreas, superficies y limpieza de ropas tanto del hogar como a nivel hospitalario y salud. Actúa por el cloro que libera, con un rendimiento muy alto según beneficio costo. Es un utilizador de todo tipo de virus, bacterias, hongos y levaduras. Recomendado para limpieza profunda de áreas comunes en todo tipo de industria, hospitales y clínicas, sanitarios, baldosas, pisos, ropa de enfermería blanca y de pacientes y todo tipo de superficies y accesorios lavables. Limpia y desinfecta en una sola operación. Acción bactericida y funguicida. Eficaz y económico. Máxima concentración, menor costo por litro. Máxima efectividad en uso hospitalario. Para aplicación de sistemas de control no contaminante, se recomienda dilución al 2% como mínimo para aspersión, limpieza general y desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Amarillo Transparente
Viscosidad a 15°C	N.A.
Punto de Congelación	-4 °C
Olor	Característico al cloro
Densidad a 20°C	1.10 g/cc
Valor de Ph	11.00 – 13.00
Solubilidad	Soluble en agua
Concentración (%m/v NaOC1)	5% Máx.
Alcalinidad Total (%m/v NaoH)	1.67 Máx

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva aproximadamente 40 cc en un balde con 10 litros de agua para limpieza y desinfección del hogar e industria en superficies lavables, baños y pisos. En ropa blanca de trabajo y hogar 80cc por cada 4 litros de agua, mezcle bien y sumerja su ropa por 10 minutos, luego enjuague y deje secar.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO


Guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar. Evítese contacto con otros insumos químicos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consérvese bajo llave y manténganse fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES

Evitar el contacto directo con la piel y ojos; en su forma concentrada puede producir irritaciones o quemaduras. Evitar la inhalación de los vapores del producto concentrado. Utilizar gafas protectoras, máscara, guantes y ropa apropiada según las recomendaciones de las normas de salud pública en el uso de productos a base de cloro. Manténgase lejos de alimentos, bebidas. En caso de contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

PRESENTACION COMERCIAL

Envase de 1 litro y 4 litros.
Tambor 20 litros, 60 litros y 220 litros.



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
"Avance: Inspección, Vigilancia y Control mediante sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques, desinfección de redes"

Acta Número SQ07C 004464

E.S.E.: Subred Sur occidente — Fecha: 05 / 09 / 2024

1. CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 308942	Número de Inscripción: SQ000001710	Número de carpeta: U2
Razón social: No aplica		
Nombre del establecimiento: fumigaciones cedicar		
NIT: 11343796 -DV: 6	Sede: Única	
Dirección: cl 73c Sur 9c 82		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Usme	UPZ: Gran Yomasa	
Barrio: Bragalia	Teléfonos 3115449573 - 3165937868	
Correo electrónico para notificación* cedicel9010@yahoo.es		
Nombre propietario: Humberto Cedicel Gomez		
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: 11343796	
Nombre representante legal: No aplica		
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: No aplica	
Dirección de notificación: cl 73c Sur 9c 82		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 01661888		
Línea de intervención: Salud Ambiental		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable		
Tipo de establecimiento: control de vectores / lavado y desinfección de tanques de agua potable		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro:		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	20	10	2023	Favorable con requerimientos		X

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [X]	Solicitud del interesado [ ] Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]
Otro: [ ] Especifique:		

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

"VALIDO PARA: JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO (Tanques 01/02/2025)"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO			
Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	1	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta rad N 1-2016-3324-7
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	1	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	1	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	1	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	1	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	1	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	1	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	1	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	1	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	1	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	1	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	1	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	1	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora Manual	1	Calimax	Bueno	30-10-2023
Aspersora Manual	1	Royal Condor	Bueno	05-11-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distri

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	1 X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	1 X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	1 X	2		Presenta recibo N° 2199007166 con fecha 19-08-2023
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	1 X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	1 X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	1 X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1 X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	1 X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	1 X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	1 X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X	NO		Seguros del estado N° 14-02-10100-7894 SA
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	1 X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	1 X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1 X	2	3	Eduardo Castaño Campillo Ingeniero Químico
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	1 X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	1 X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	21-01-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	1 X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	1 X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	1 X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	1 X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI X	NO	N.A.	Realiza gestion con Dejroot SAS ESP
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1 X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	1 X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	1 X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	1 X	2	3	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI X	NO		Positiva
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI	NO X		Vinculado
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Johan Andrés Cabrel Romero	1023011831	30-08-2022	0252 1831	29-08-2023	ETA-PT-PO-CS	13-04-2023

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		SI	0,460	0,460
Kotunet	Biodifacuam	X			SI	1kg	2kg
Demand CS	Lambdacialotrina		X		SI	0,32	0,32
Rutto EC	Cipluton		X		SI	0,32	0,92

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	X			0,6kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección Sanitaria al establecimiento en donde se verifica ley 9 de 1979, decreto 1843 de 1991, decreto 1591 de 2002, por el cumplimiento de las anteriores se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Subsecretaría de Salud Pública

Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004464

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se realiza vigilancia de alerta por sarampión y correo del profesional Pdemagsubredsur@subredsuraccidente.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 ABO1C121385 con fecha 05-03-2024. Se adjunta soporte de matricula a curso de manejo adecuado de plaguicidas del técnico aplicador Johan Andres Cediel Romero

Se emite concepto Sanitario:

FAVORABLE

VALIDO PARA: "JARDIN INFANTIL MAMA CANGURO" (L. Tanques 01/02/2025)

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 05/03/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Steranny Sanchez Quiroga	Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemu
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1070960744	Número de documento: 7022393955
Profesión u oficio: Médico veterinario	Profesión u oficio: Ingeniero Químico
Firma:	Firma: Daniel Sarmiento L.
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Humberto Cediel Gomez	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP	Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PS PTP
Número de documento: 11343796	Número de documento:
Cargo: Representante legal Propietario X Encargado	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel: 364 9000

SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ