DOCUMENTO DE ALCANCE AL ESTUDIO PREVIO DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MINIMICA CUANTIA PN MEVIL MIC 009 2026 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

Atendiendo las observaciones presentadas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, así: observación presentada por la firma INDUSTRIA MEDICA ANDINA S.A.S. Nit: 900.321.769-7, mensaje de referencia CO1.MSG.9053609 de fecha 18/02/2026 11:16:37 AM, y observación presentada por la firma PARCONT S.A.S identificada con NIT: 900.698.189-3 a través de la cual realizan observaciones al Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, establecidos para el proceso PN MEVIL MIC 009 2026 cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION PERSONAL PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE**", y al concepto emitido frente a cada una de las observaciones, por parte del suscrito estructurador del estudio previo, el cual se fundamenta en los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, se suscribe el presente documento con el fin de dar alcance al estudio previo y anexos, del proceso en mención, así:

Dar alcance al anexo especificaciones técnicas mínimas con el fin de modificar el "ITEM N° 04 - **EXTINTORES TIPO AY B DE 20 LIBRAS"** el cual quedara, así:

1. Eliminar el ítem N° 04 - "Extintor tipo A y B de 20 libras" por consiguiente quedara, así:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ALCOHOL ANTISÉPTICO CONCENTRACIÓN AL 70% POR GALÓN 3.750 LITROS
Ficha técnica
<table>
<tr><td>Principio Activo</td><td>ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO AL 70%</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td>Liquido transparente, sin turbidez, ni precipitados, incoloro.</td></tr>
<tr><td>Contenido de alcohol</td><td>66.5% - 74.2%</td></tr>
<tr><td>Presentación Comercial (Cantidad)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Presentación Comercial Embalaje</td><td>Frasco</td></tr>
<tr><td>Cantidad PUM</td><td>3750 litro</td></tr>
<tr><td>Forma Farmacéutica</td><td>SOLUCION TOPICA</td></tr>
<tr><td>Condiciones Almacenamiento</td><td>Ambiente Fresco 9° a 15°</td></tr>
<tr><td>DENSIDAD A 20oC</td><td>0.8664g/mL - 0.8899g/mL</td></tr>
</table></td><td>GALON</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>GUANTES DE NITRILO CAJA X 50 PARES

Cajas de Guantes de nitrilo color azul libre de talco, en diferentes tallas. Entre 5 y 7 milésimas de pulgada de espesor y entre 9.4 y 9.6 pulgadas de longitud Material de nitrilo - butadieno (nbr), molde plano con reborde en puño Impermeabilidad y resistencia a la rotura Envase o caja dispensador, Ambidiestro, Puntas en los dedos texturizadas, el empaque debe ser resistente para garantizar la estabilidad y conservación de su contenido. También debe traer impresas las características más significativas del producto.</td><td>CAJA</td><td></td><td></td></tr>
</table>

3	**EXTINTOR MULTIPROPÓSITO TIPO ABC DE 20 LIBRAS** Extintor portátil multipropósito **tipo ABC**, apto para el control inicial de incendios de las clases: • **A:** Materiales combustibles sólidos (madera, papel, textiles, cartón). • **B:** Líquidos inflamables (petróleo, aceites, combustibles). • **C:** Equipos eléctricos energizados. **2. Capacidad:** • **20 libras (9 kg)** de agente químico seco multipropósito **fosfato monoamónico**. **3. Agente Extintor:** • Polvo químico seco **fosfato monoamónico al 90 % mínimo**, certificado para uso en incendios clase ABC. • No corrosivo, no conductor de electricidad y no tóxico en condiciones normales de operación. **4. Cilindro y Construcción:** • Cilindro fabricado en **acero al carbón** de alta resistencia, con sello de seguridad. • Acabado en pintura electrostática color rojo resistente a la corrosión. • Manija y válvula en **latón o acero cromado** con resistencia a impactos y corrosión. • Base de soporte metálica o plástica resistente (según fabricante). **5. Presurización:** • Presión operativa: **100–195 psi** según normatividad del fabricante. • Gas impulsor: **Nitrógeno (N_2)** de alta pureza. • Manómetro indicador tipo analógico con zona verde de operación. **6. Descarga:** • Manguera flexible de alta resistencia, longitud aproximada de **40–60 cm**, con boquilla difusora. • Tiempo de descarga: **15–25 segundos** (valor de referencia según fabricante). • Rango de operación: **3–6 metros**. **7. Certificaciones Requeridas:** El proveedor deberá entregar extintores con certificación y documentación vigente, incluyendo: • Certificación bajo normas **UL**, **FM**, o equivalentes internacionalmente reconocidas. • Certificación de cumplimiento de normatividad nacional aplicable (por ejemplo, **NTC**, **ICONTEC**, u otras según país). • Certificado de **recarga y mantenimiento vigente**, emitido por empresa autorizada. • Certificado de **prueba hidrostática** vigente conforme a la norma aplicable. • Etiqueta con información técnica legible del fabricante, fecha de fabricación y número de serie. **8. Fecha de Fabricación y Vigencia:** • Los extintores deberán ser **nuevos**, con **fecha de fabricación no mayor a 12 meses** a la entrega. • Manómetro debe indicar presión dentro del rango operativo. • Sello de seguridad y pasador deben estar intactos. **9. Accesorios Incluidos:** • Soporte metálico para pared, ajustado a la capacidad de 20 lb. • Etiquetas de operación y señalización básica según normativa vigente. **10. Garantía:** • Garantía mínima de **1 año** contra defectos de fabricación en cilindro, válvula y manómetro.	UNIDAD		

4	**JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE MANOS POR 4 LITROS** DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Jabón Líquido perfumado ideal para el lavado y desinfección de las manos, provisto de agentes bactericidas de amplio espectro que garantizan la eliminación de bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y levaduras. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nombre Químico Jabón liquido Apariencia Liquido viscoso translúcido Color Traslúcido Olor Neutro, Característico (Avena, Brisse Marine, Manzana, Mora azul, Frutos rojos, entre otros) pH 6.5 - 7.5 Solubilidad en agua Aplica NORMA TECNICA: NSOC00188-20CO	UNIDAD		

Se deja claridad que en lo que respecta a la demás información del estudio previo, especificaciones técnicas e invitación y sus anexos, que no han sido modificados con el presente documento de alcance estudio previo, continúan vigentes en los mismos términos.

Dado en Villavicencio el 19 de febrero del año 2026.

ORIGINAL FIRMADO
Subintendente **JUAN JOSE GORDILLO GARZON**
Estructurador de estudios previos

Elaborado por: SI. Juan José Gordillo Gasón – DEMET - GUTAH

Fecha de elaboración: 19/02/2026
Ubicación D:\

Carrera 21 Sur Vía Kirpas, Camino Ganadero
Teléfonos: (608) 6611919 Ext 49414
mevil.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co