




REFUERZO INFERIOR PLACA PISO 2




NOTA:
EL REFUERZO DE REPARTICION SOBRE ESTAS BARRAS : 1#3 C/30
NO SE MUESTRA EN PLANTA POR SIMPLIFICACION.


REFUERZO SUPERIOR PLACA PISO 2




PERSPECTIVA




PLANTA



CONECTORES CLAVOS DE ACERO




DETALLE 1



DETALLE 2

DETALLE MUROS REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA


SIN ESCALA



CORTE A–A

ESC 1:25

* REFUERZO DE REPARTICION 1#3 C/30
QUE POR SIMPLIFICACION NO SE MUESTRA
EN LA PLANTA.



CORTE B–B

ESC 1:25

NOTAS:

1) MATERIALES
   CONCRETO f'c = 21 MPa (210 kg/cm2)
   ACERO fy = 420 MPa (4200 kg/cm2), CORRUGADO TODO
   MALLAS ELECTROSOLDADAS fy = 490 MPa
   MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE MACIZO: f'm > 8 MPa (80 kg/cm2)
   MAMPOSTERIA LADRILLO FAROL: f'm > 3 MPa (30 kg/cm2)

2) CIMENTACION SOBRE SUELO NATURAL
   CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO qa>5.1 ton/m2
   PROFUNDIDAD MINIMA DE DESPANTE: Df>0.50 m
   SI SE ENCUENTRAN CONDICIONES DIFERENTES EN EL SITIO
   EL CONSTRUCTOR DEBERA DAR AVISO OPORTUNO AL INGENIERO
   CALCULISTA PARA HACER LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

3) LA CIMENTACION NO DEBE QUEDAR PARCIALMENTE APOYADA
   SOBRE SUELO DE RELLENO.

4) EDIFICACION DE DOS PISOS, MAMPOSTERIA CONFINADA, CUBIERTA EN
   TEJA DE FIBRO CEMENTO (SISTEMA RESIDENCIAL) SOBRE CORREAS METALICAS.

6) CARGAS DE DISEÑO INCLUYENDO PESO PROPIO PLACA:
   PISO 2: PLACA D=478 kg/m2, L=150 kg/m2
   CUBIERTA SISTEMA RESIDENCIAL D=125 kg/m2 L=50 kg/m2

7) ESTRUCTURA GRUPO USO 1

8) DISEÑO SEGUN NSR-10

9) LAS COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DEBEN FUNDIRSE
   CONTRA LOS MUROS YA ALZADOS.

SI ESTE PLANO ES ALTERADO O MODIFICADO EN SU DISEÑO POR EL PROPIETARIO DEL PROYECTO, POR SUS AGENTES O POR TERCEROS; O SI LA CONSTRUCCION NO SE HACE DE ACUERDO CON EL PLANO, LOS DISEÑADORES QUEDAN EXONERADOS DE TODA RESPONSABILIDAD.

SIN NUESTRA AUTORIZACION ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, USO INDEBIDO, EXHIBICION O COMUNICACION A TERCEROS. LOS INFRACTORES SERAN PENALIZADOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA EN EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE LA REFERENCIA Y NO DEBERA UTILIZARSE EN PROYECTOS SIMILARES.

No	REVISION	FECHA	DISEÑO	REVISO	APROBO
3					
2					
1					

CALCULO ESTRUCTURAL
SEBASTIAN CASTELLANOS TORO
INGENIERO CIVIL, ESP. EN ESTRUCTURAS
MAT # 63202-206626 QND

MARIO ALBERTO MARMOLEJO C.
INGENIERO CIVIL, MASTER EN ESTRUCTURAS
MAT # 63202-31574 QND

PROYECTO
CONJUNTO URBANO FONALCSIS
PUERTO ASIS–PUTUMAYO.

PROPIETARIO
FONDO DE EMPLEADOS "FONALCSIS"

CONTIENE
PLANTAS REFUERZO PLACAS
DETALLES ESTRUCTURALES

DIBUJO	FECHA	ESCALA	PLANCHA
SCT	ABRIL/2014	1:50	3 de 5