Bogotá, 15 de octubre de 2025

Señor(es):
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA-TECNOPARQUÉ
CL 54 A N 10 39
Bogotá D.C

ATN: LUIS DANIEL PUENTES SUAREZ
Supervisor contrato No: CO1.PCCNTR.8169128 DE 2025

Asunto: INFORME DE MANTENIMIENTO 2

Cordial saludo,

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento Preventivo Mensual Ascensores (2 equipos).

1. Actividades generales aplican a ambos ascensores.

Limpieza, lubricación, verificación del estado de las poleas, tacómetro, pistas, contactos, revisión de escapes, niveles, vibraciones, ruidos etc.

FRENO:

Limpieza y lubricación de bombas, verificación de estado de corrosión, desgaste de bandas y resortes, ajuste y calibración de elementos.

CABLE DE ACERO:

Limpieza y lubricación, verificación del estado de corrosión, desgaste, tensión, suspensión y estiramiento.

CONTROL:

Revisión y limpieza de contadores, relés, temporizadores, fusibles, térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos e inversor de fas

SELECTOR:

Limpieza y lubricación.

CABINA:

Verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichts final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras, lubricador automático, conexiones, suspensiones, tracción, comando señales, iluminación, nivelación, entrada de piso, limpieza y ajuste del operador de puertas.

FOSO:

Lubricación de poleas, limpieza de rieles, cremallera, cabina y contra peso, revisión nivel de aceite, amortiguadores, limpieza y lubricación de puertas exteriores, contactos, cerraduras, magnetos.

HALL:

Revisión de botones, sensores, tornillos, señales ópticas.

PARACAIDAS LIMITADOR DE VELOCIDAD:

Limpieza y lubricación.

DESVARE DEL EQUIPO:

Será atendido durante las 24 horas del día.

REPUESTOS:

Dentro del valor del mantenimiento se incluyen los repuestos menores o de rutina que deben ser reemplazados por desgaste de la máquina.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Dos juegos de fleje para péndulo.
- Dos unidades de frenado para control.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera


Atentamente,





FEYBER RODRIGO TUNJANO BUITRAGO
Coordinador departamento técnico
Cel: 3124853004

Anexo registro Fotográfico.











Dirección: Carrera 136ª No 144-50
ferconverticalworld@gmail.com
Cel: 3124853004
Wsp 3114601299

SERVICIO 24/7

Vertical World
FERCON

COMPROMISO, CALIDAD Y EXCELENCIA
NTC 5926-1-2-3-4-5
Todo para el Transporte vertical
Mantenimientos, modernizaciones, montajes, venta de repuestos





Dirección: Carrera 136ª No 144-50
ferconverticalworld@gmail.com
Cel: 3124853004
Wsp 3114601299

SERVICIO 24/7