MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No.27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 001			
PROCESO DE SELECCIÓN	MC-019-BASPC27-2026	**FECHA**	05 DE MARZO DE 2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	**OBJETO**	**ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 PARA LA VIGENCIA 2026**

En Mocoa - Putumayo a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026 siendo las 09:00 horas se reunieron el Ordenador del Gasto, Gerente de Proyecto, Jefe de Contratos y el Comité Técnico Estructurador del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-019-BASPC27-2026, con el fin de dar trámite y respuesta a las siguientes observaciones elevadas por los Proponentes a los documentos del proceso; observaciones enviadas a través de la opción de mensajes público por la plataforma Transaccional SECOP II.

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: CONSORCIO SANTA MARIA

OBSERVACIÓN No. 1.

Por favor, aclarar el plazo de ejecución del futuro contrato, toda vez que, en la invitación menciona un plazo y en la plataforma del secop estable otro.

RESPUESTA OBSERVACION No. 1: La Entidad Estatal informa al observante que, de conformidad con los planes de necesidad, los estudios previos y la Invitación Publica, el plazo de ejecución es hasta el 30 de noviembre de 2026, en la plataforma SECOP se estableció un estimado del plazo.

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: MGM GRUPO EMPRESARIAL SAS

OBSERVACIÓN No. 1

La entidad en el aire acondicionado tipo paquete, solicita que el compresores sea scroll, solicito a la entidad permitir que tambien que sean Rotativos; teniendo en cuenta que se esta direccionando el equipo a una marca en especifico, impidiendo que muchas empresas que manejamos equipos con comprensor rotativo no podamos participar en el presente proceso. Del mismo modo, solicito a la entidad especificar los materiales (cables, tipo de tuberías y dimensiones, tornillos, etc) y cantidades que solicita en el kit de instalación, en vista que este tipo de aire no lo trae.

RESPUESTA OBSERVACION No. 1: La Entidad Estatal informa al observante que, luego del análisis correspondiente, el Comité Técnico Estructurador ha decidido acoger su observación, en cuanto de aceptar que el compresor sea también rotativo.

La Entidad se permite precisar que, conforme a los estudios previos y documentos del proceso, los aires acondicionados tipo Split de 18.000 BTU deberán incluir kit de instalación básico, el cual comprende tres (3) metros de tubería y tres (3) metros de cable eléctrico.

De igual manera, para los equipos tipo paquete de 60.000 BTU, se establece que deberán incluir el respectivo kit de instalación bajo la misma condición técnica mínima, es decir, tres (3) metros de tubería y cuatro (4) metros de cable eléctrico.

Powered by CamScanner

Por lo tanto, quedara de la siguiente manera:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA
1	40101701	Acondicionador de Aire Tipo Paquete Enfriamiento Sólo - 13 SEER - R410A Descarga Horizontal - 3 a 5 Toneladas - 60Hz -Una Fasealto rendimiento con gas ecológico R410A, eficiencia energética de 13 SEER, rango de 3 a 5 toneladas (36,000 a 60,000 BTUs), suministro eléctrico monofásico 60Hz (generalmente 220V), compresores scroll o rotativo, diseño compacto y resistente con descarga horizontal para instalación exterior, y fácil mantenimiento. SOLO INCLUYE EL KIT DE INSTALACION (tres (3) metros de tubería y tres (3) metros de cable eléctrico) (NO INCLUYE LA INSTALACION)	Unidad
2	40101701	Aire Acondicionado Split. amigable con el medio ambiente Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) /18000 Categorías 18000 BTU, 220V, Aire Acondicionado, Mini Split Inverter, Tipo, Voltaje SOLO INCLUYE EL KIT DE INSTALACION (tres (3) metros de tubería y cuatro (4) metros de cable eléctrico) (NO INCLUYE LA INSTALACION)	Unidad

OBSERVACIÓN No. 2

La entidad en el aire acondicionado tipo Split de 18.000 btu, direccionada las especificaciones a la marca SAMSUNG (**Sub-categoría /Deluxe**, Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) /18000, **Soporte para aplicaciones SmartThings /Si**, **SKU 16464**, …. **Samsung**), estas condiciones vulneran los principios de transparencias, selección objetivas, pluralidad de oferentes, el cual impide el ofrecimiento de otras marcas más eficientes y que cumplen con la capacidad solicitada.
Dicho esto, solicito a la entidad eliminar la descripción **Sub-categoría /Deluxe**, Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) /18000, **Soporte para aplicaciones SmartThings /Si**, **SKU 16464**, …. **Samsung,** toda vez que limita la participación u ofrecimiento de otras marcas en el mercado.

RESPUESTA OBSERVACION No. 2: La Entidad Estatal informa al observante que, luego del análisis correspondiente, el Comité Técnico Estructurador ha decidido acoger su observación, en cuanto se eliminara las especificaciones técnicas solicitadas en aras de garantizar los principios de transparencia y selección objetiva.

Por lo tanto, quedara de la siguiente manera:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA
2	40101701	Aire Acondicionado Split. amigable con el medio ambiente Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) /18000 Categorías 18000 BTU, 220V, Aire Acondicionado, Mini Split Inverter, Tipo, Voltaje SOLO INCLUYE EL KIT DE INSTALACION (tres (3) metros de tubería y cuatro (4) metros de cable eléctrico) (NO INCLUYE LA INSTALACION)	Unidad

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 001 PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-019-BASPC27-2026, CUYO OBJETO A CONTRATAR ES LA **ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC N° 27 PARA LA VIGENCIA 2026.**

Cordialmente,

CS. DANIEL FELIPE SANDOVAL VEGA
Comité Estructurador Técnico

ABG. MARIA CAMILA BEDOYA CAICEDO
Comité Estructurador Jurídico

Vo.Bo.

Subteniente RIVERA ROMERO ANGIE
Jefe de Contratación Batallón de A.S.P.C. No 27

Powered by CamScanner