INFRACOL SAS

PROYECTO:	ADMINITRACION PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLIMPICA X / APIROS ___ / CARRERA 11 ___
FECHA:	ENERO

Centro Felicidad Chapinero

PARÁMETROS	DIA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	HORA											3.0	3.0			
MAÑANA	CLORO LIBRE							3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0 3.0	3.0 3.0
	PH							7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6 7.5	7.6 7.7
	ORP							821	821	821	806	806	821	840	814 821	814 806
	T							17°	25°	31°	31°	29°	30°	31	29° 30°	29 31
	CLORO COMBINADO							0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3 0.3	0.3
TARDE	CLORO LIBRE								3.0 3.0	3.0 2.5	2.0	2.5	2.8		3.0	3.0
	PH								7.6 7.8	7.8 7.9	7.9	7.7	7.8		7.7	7.6
	ORP								814 792	799 771	760				821	814
	T								29° 38°	37° 29°	29	29	31		30°	30°
	CLORO COMBINADO								0.3 0.3	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3
ASPECTOS MECÁNICOS																
HORAS RECIRCULACION-FILTRACIÓN								24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
HORARIO CALENTADOR								24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
NCIA FISICA DEL AGUA (A)-(NA)								A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLOR (A)-(NA)								A	A	A	A	A	A	A	A	A
MATERIAS FLOTANTES (P)-(AUS)								AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
TRANSPARENCIAS (FV)-(FN)								F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V
OLOR (A)-(NA)								A	A	A	A	A	A	A	A	A
LABORES MANUALES																
DAÑO EN EL AGUA																
SUSPENSION DEL TRATAMIENTO																
INCIAL NOMBRE PISCINERO																

OBSERVACIONES	
DILIGENCIADO POR:	APROBADO POR:

Convenciones: FONDO VISIBLE (FV) - FONDO NO VISIBLE (NV) ACEPTABLE (A) NO ACEPTABLE (NA) - PRESENTES (P) - AUSENTES (AU)

INFRACOL SAS

PROYECTO:	ADMINITRACION PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLIMPICA X / APIROS ___ / CARRERA 11 ___
FECHA:	ENERO

Felicidad Chapinero

PARAMETROS	DÍA	16		17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	HORA																		
MAÑANA	CLORO LIBRE	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	PH	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.5	7.5	7.4	7.6
	ORP	766	844	806	840	840	856	821	821	821	821	766	685	840	840	821	856	829	846
	T	246	30°	29	30°	30	29	30°	30°	30°	30°	30°	30°	29	30°	30	30°	30°	30
	CLORO COMBINADO	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.2	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				<0.3
TARDE	CLORO LIBRE	2.0						2.0			3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	PH	7.5						7.8			8.6	7.7	7.6		7.6	8.0	7.5	7.5	7.5
	ORP	843						840			827	806	814		814	816	836	836	826
	T	30°						30°			30°	30°	30°		30°	30°	30°	30°	30°
	CLORO COMBINADO	<0.3						<0.3			<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ASPECTOS MECANICOS																			
HORAS RECIRCULACIÓN-FILTRACIÓN		24	H	24	H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24.H	24H	24.H	24H	24H	24H	24
HORARIO CALENTADOR		24	H	24	H	24H	24H	24.H	24H	24H	24H	24.H	24.H	24.H	24.H	24H	24H	24H	24
NCIA FISICA DEL AGUA (A)-(NA)		A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLOR (A)-(NA)		A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MATERIAS FLOTANTES (P)-(AUS)		AUS		AUS		AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS
TRANSPARENCIAS (FV)-(FN)		F.V		F.V		F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F.V	F
OLOR (A)-(NA)		A		A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LABORES MANUALES																			
DAÑO EN EL AGUA																			
SUSPENSION DEL TRATAMIENTO																			
INCIAL NOMBRE PISCINERO																			
OBSERVACIONES																			
DILIGENCIADO POR:														APROBADO POR:					

Convenciones: FONDO VISIBLE (FV) FONDO NO VISIBLE (NV) ACEPTABLE (A) NO ACEPTABLE (NA) - PRESENTES (P) - AUSENTES (AU)

INFRACOL SAS

FORMATO REGISTRO DIARIO DE DOSIFICACIÓN

Centro Felicidad Chapinero

PROYECTO:	ADMINITRACIÓN PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLÍMPICA X — APIROS ____ — CARRERA 11 ____
FECHA:	ENERO

INSUMOS	DÍA	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15		
	HORA	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM
Cloro 60/kg																																			1K	1K											
Cloro 70/kg																							500					1K				1K			1K								1K				
Cloro 91/kg																									1K					1K						3K											
Floculante/Lt																																															
Acido nitrico/Lt																																															
Desengrasante/Lt																																															
Alguicida/Lt																																															
Bicarbonato de sodio/kg																																															
Agua suminstada /m3																																															
INICIAL NOMBRE PISCINERO																							B,			W			W			W			Br JM											
OBSERVACIONES																																															

DILIGENCIADO POR:		**APROBADO POR:**	

INFRACOL SAS

FORMATO REGISTRO DIARIO DE DOSIFICACIÓN

Centro Felicidad Chapinero

PROYECTO: ADMINITRACION PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN: CALLE 82 #10-69
PISCINA: SEMIOLIMPICA X APIROS ___ CARRERA 11 ___
FECHA: ENERO

INSUMOS	DIA	16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30		
	HORA	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM
Cloro 60/kg								1K						500gr														3K																
Cloro 70/kg		1K	700												1K					1K			1K		2K			2K	2K		3K											1K	
Cloro 91/kg				1K				3K																				45																
Floculante/Lt																												400gr																
Acido nitrico/Lt PH -																																			2K								
Desengrasante/Lt																																												
Alguicida/Lt																																												
Bicarbonato de sodio/kg																										14K																		
Agua suministada /m3																																												
INICIAL NOMBRE PISCINERO		W				JC									JC									JM			JM			B			JC			B						B	

OBSERVACIONES

DILIGENCIADO POR:

APROBADO POR:

INFRACOL SAS

Centro Felicidad Chapinero

PROYECTO:	ADMINITRACION PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLÍMPICA ___ APIROS ___ CARRERA 11 X
FECHA:	ENERO

PARÁMETROS	DÍA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	HORA															
MAÑANA	CLORO LIBRE							3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0 3.6	3.0
	PH							7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7 7.6	7.6
	ORP							799	799	806	806	792	794	844	806 814	814
	T							17°	25°	32°	32°	30°	31°	32	31 30°	31°
	CLORO COMBINADO							<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3 <0.3	<0.3
TARDE	CLORO LIBRE								3.0 3.0	3 3.0	2.0	3.0	3		3.0	3.0
	PH								7.7 7.9	7.8 7.9	7.9	7.8	7.7		7.6	7.6
	ORP								806 792	799 792	760	799	806		814	814
	T								29° 30°	31 30	31°	30°	29		32°	31°
	CLORO COMBINADO								<0.3 <0.3	<0.3	<0.3	<0.7			<0.3	<0.3
ASPECTOS MECÁNICOS																
HORAS RECIRCULACIÓN-FILTRACIÓN								24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
HORARIO CALENTADOR								24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
NCIA FISICA DEL AGUA (A)-(NA)								A	A	A	A	A	A	A	A	A
COLOR (A)-(NA)								A	A	A	A	A	A	A	A	A
MATERIAS FLOTANTES (P)-(AUS)								A. VS	A. VS	A. VS	A. VS	A. VS	A VS	A. VS	A. VS	AUS
TRANSPARENCIAS (FV)-(FN)								F. V	F. V	F. V	F. V	F. V	F. V	F. V	F. V	F. V
OLOR (A)-(NA)								A	A	A A	A	A	A	A	A	A
LABORES MANUALES																
DAÑO EN EL AGUA																
SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO																
INCIAL NOMBRE PISCINERO																
OBSERVACIONES																
DILIGENCIADO POR:													**APROBADO POR:**			

Convenciones: FONDO VISIBLE (FV) - FONDO NO VISIBLE (NV) - ACEPTABLE (A) - NO ACEPTABLE (NA) - PRESENTES (P) - AUSENTES (AU)

INFRACOL SAS

PROYECTO:	ADMINITRACIÓN PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLIMPICA ___ APIROS ___ CARRERA 11 X
FECHA:	ENERO

Centro Felicidad Chapinero

PARAMETROS	DÍA	16		17		18		19		20	21	22	23		24	25	26		27	28	29	30	31
	HORA																						
MAÑANA	CLORO LIBRE	3.0		3.0	3.0	3.0		4.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
	PH	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8		7.7		7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7		7.6	7.6	7.8	7.8	7.8
	ORP	806	814	806	806	840		840		840	806	799	799	814	814	814	806		840	848	832	816	832
	T	30°	31°	30°	31°	31°		27		31°	31°	32°	31°	31°	31°	31°	29°		31°	31°	31°	31°	31°
	CLORO COMBINADO	<0.3		<0.3				<0.3		<0.3	<0.3	<0.3			<0.3	<0.3	<0.3		<0.3				
TARDE	CLORO LIBRE	3.0								3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	PH	7.8								7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7
	ORP	799								806	799	799	806	814	814	814	848	856	848	848	840	848	840
	T	31°								31°	32°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°
	CLORO COMBINADO	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ASPECTOS MECANICOS																							
HORAS RECIRCULACIÓN-FILTRACIÓN		24 H		24 H		24 H		24 H		24 H	24 H	24 H	24 H		24 H	24 H	24 H		24 H	24 H	24 H	24 H	24 H
HORARIO CALENTADOR		24 H		24 H		24 H		24 H		24 H	24 H	24 H	24 H		24 H	24 H	24 H		24 H	24 H	24 H	24 H	24 H
NCIA FISICA DEL AGUA (A)-(NA)		A		A		A		A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A
COLOR (A)-(NA)		A		A		A		A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A
MATERIAS FLOTANTES (P)-(AUS)		AUS		AUS		NV		NV		NV	NV	NV	NV		NV	NV	NV		NV	NV	NV	NV	NV
TRANSPARENCIAS (FV)-(FN)		F.V		F.V		FV		FV		FV	FV	FV	FV		FV	FV	FV		FV	FV	FV	FV	FV
OLOR (A)-(NA)		A		A		A		A		A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A
LABORES MANUALES																							
DAÑO EN EL AGUA																							
SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO																							
INCIAL NOMBRE PISCINERO																							

OBSERVACIONES	
DILIGENCIADO POR:	**APROBADO POR:**

Convenciones: FONDO VISIBLE (FV) - FONDO NO VISIBLE (NV) - ACEPTABLE (A) - NO ACEPTABLE (NA) - PRESENTES (P) - AUSENTES (AU)

INFRACOL SAS

FORMATO REGISTRO DIARIO DE DOSIFICACIÓN

Centro Felicidad Chapinero

PROYECTO:	ADMINITRACIÓN PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLÍMPICA ___ APIROS ___ CARRERA 11 X
FECHA:	ENERO

INSUMOS	DÍA	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15		
	HORA	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM
Cloro 60/kg																														02 K															
Cloro 70/kg																																													
Cloro 91/kg																																													
Floculante/Lt																																			3 Gr										
Acido nitrico/Lt																																													
Desengrasante/Lt																																													
Alguicida/Lt																																													
Bicarbonato de sodio/kg																																													
Agua suminstada /m3																																													
INICIAL NOMBRE PISCINERO																														W					DM										
OBSERVACIONES																																													

DILIGENCIADO POR:		APROBADO POR:	

INFRACOL SAS

FORMATO REGISTRO DIARIO DE DOSIFICACIÓN

Centro Felicidad Chapinero

PROYECTO:	ADMINITRACIÓN PISCINAS CENTRO DE LA FELICIDAD CHAPINERO
DIRECCIÓN:	CALLE 82 #10-69
PISCINA:	SEMIOLÍMPICA ___ APIROS ___ CARRERA 11 X
FECHA:	ENERO

INSUMOS	DIA	16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30		
	HORA	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM	6AM	1PM	9PM
Cloro 60/kg																																													
Cloro 70/kg				3K						4K																																			
Cloro 91/kg																															500g														
Floculante/Lt																																													
Acido nitrico/Lt																																													
Desengrasante/Lt																																													
Alguicida/Lt																																													
Bicarbonato de sodio/kg																																													
Agua suminstada /m3																																													
INICIAL NOMBRE PISCINERO				DG						JHC																					BC														
OBSERVACIONES																																													

DILIGENCIADO POR:	APROBADO POR:

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
07	01	26	08:00-14:00	Se inicia turno #1. Se pasa revista por los cuartos de maquinas encontrando todo apagado y todas las valvulas Cerradas. -Se inicia equipos-Se evidencia que la motobomba #1 esta Inhabilitada. Se prende el Calentador #1 y #2 para subir la temperatura y temperatura esta en 17° -Se evidencia la fuga en el calentador #1, en la entrada del agua Se pasa revista por las piscinas: Se evidencia playas y rejillas del Coclino Sucias por aseglos locativos. -Se evidencia que la Piscina Cell tiene una capa de grasa en toda la superficie, al parecer producto del fecho por la condensación Se toman Parametros P.Semi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 824 T° 17° P.Cell: CL 3.0 PH 7.8 ORP 777 T° 17° Se lava Parte de la playa, rejillas, piso, tapete y vidrios. Se aspira y se cepilla la piscina por los lados. Se finaliza turno sin novedad. Johan Melo. Bryan Cifuentes	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
08	01	26	05:00 - 11:00	Se realiza turno #1.	
				Se supervisa los equipos sin novedad.	
				Se aspiran las piscinas. Se recogen residuos de las playas.	
				Se toman parametros. P. Semi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 821 T°25°	
				P. Recreativa: CL 3.0 PH 7.8 ORP 799 T°25°	
				Se realiza lavado de filtros.	
				Se realiza lavado de canastillas.	
				Se realiza turno sin novedad. Limpieza externa.	
08	01	26	13:00 - 21:00	inicio turno mire funcionamientos de las maquinas todo funciona perfecta mente cepillo pare de la piscina semi y nacie la piscina y ala recreativa se aspiro y nacie toma parametros	
				semi:	recreativa
				cloro 3	cloro 3
				PH 7.6	PH 7.7
				Tem 27	Tem 27

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
8	1	26	3-9Pm	Inicio Turno, paso Revista a cuarto de Maquinas	
				Verificado Su Buen funcionamiento	
				Verifico Temperatura de calderas 28°	
				Tomo parametros Cl 3.0 pH 7.9 T M 28° Semi	
				Lavo playas	
				Tomo parametros Cl 3.0 pH 7.9 T M 30° CTT 11	
				Dosifico 7 Kilo de cloro al 90 Semi	
				Dosifico 9.5 Kilos de Reductor de pH CTT 11	
				Apago Luces	
				Finalizo Turno.	William Lorgo
09	01	26	05:00 - 11:00	Se inicia turno # 1.	
				Se pasa cunsta por los cuartos de maquinas sin novedad.	
				Se vacia y se cepilla las piscinas.	
				Se toman parametros P. Semi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 821 T° 31°	
				P. Coll: CL 3.0 PH 7.7 ORP 806 T° 32°	
				Se recogen residuos de las playas.	
				Se Suministra agua a la piscina Semi olimpica.	
				Se finaliza turno sin novedad.	
				Brayan Estupiñan	
09	01	26	10:00-4:00	inicio turno mido funcionamiento de las maquinas	
				todo funciona perfectamente cepillo toda la piscina	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				tomo parametros	
				piscina semi recreativa	
				Tem ~~30~~ 31 cloro 3	
				cloro 3 PH 7.8	
				PH 7.8 tem 31	
9	1	26	3-9 pm	Inicio Turno, paso Revista a Cuarto de Maquinas verificando su Buen funcionamiento.	
				Paso Revista a Zona de Piscina	
				Naceo Piscina, Barro Cuarto de Maquinas.	
				pongo a llenar el Tanque de equilibrio	
				Naceo piscina semi	
				prendo luces del escenario	
				Lavo playas piscina semi	
				Tomo parametros cl ~~2.5~~ P.H 7,9 TM 29° Semi.	
				cl 3.0 P.H 7,9 Tm 30°	
				Dosifico 1 Kilo cloro al 70% Semi	
				Dosifico 0,5 Kilos de reductor de P.H semi	
				Cierro llenado de tanque	
				Apago Luces del escenario	William Largo
				finalizo Turno	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
10	01	26	06:00 - 12:00	Se inicia turno #1 Se procede revista por los cuartos de maquinas S/V. Se apagan las pumas. Se recogen cordeles de la playa Se toman parametros P. Semi: CL 3.0 PH 7.7 ORP 806 T° 31° P. Cr 11: CL 3.0 PH 7.7 ORP 806 T° 32° Se lavan los cepillos del dumkador de la Piscina Cr 11. Se lava el cuarto de maquinas y la oficina. Se suministra agua a las piscinas Semi Se finaliza turno sin novedad. Buen ejercicio.	
10	1	26	12 - 6 PM	Inicio Turno, paso Revista a Cuarto de Maquinas Verificando Su Buen Funcionamiento, Pongo a llenar el Tanque de equilibrio, Cepillo piscina Realizo Toma de Parametros Semi Cl 2.0 P.H 7.9 T° 29° Cr 11 Cl 2.0 P.H 7.9 T° 31° Dosifico 1 Kilo de cloro al 91% Semi Dosifico 02 Kilos de cloro al 91% Cr 11 Finalizo Turno	William Largo

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
11	1	26	7-5 pm	Inicio Turno paso Revista al Cuarto de Maquinas. Verificando Su Buen Funcionamiento. Aspiro piscina Semi Olimpica Realizo Toma de parametros. Semi Cl 3.0 p.H 7,7 Tm 29° Cir 11 Cl 3.0 p.H 7,9 Tm 30° Abro Llave de Llenado de Tanque de equilibrio Nacero piscina, Cierro Valvula de Llenado por falta de Agua en el Edificio Toma parametros Semi Cl 2.5 p.H 7,7 Tm 29° Cir 11 Cl 3.0 p.H 7,8 Tm 30° Dosifico 1 Kilo de cloro al 70 %. Semi Finalizo Turno	William Largo
12	01	26	6:00 a 12:00	Se inicia turno #1 Se pasa revista por los cuartos de maquinas S/N. Se aspira las piscinas, Se recoge residuos de la piscina Se toman parametros P.Semi: Cl 3.0 PH 7.5 ORP 821 T° 30° Pcalli Cl 3.0 PH 7.8 ORP 779 T° 31° Se dosifica a la Semi: 1 Kilos de cloro 70%, 1 Kilo de Shock P.calli: 4 paquetes de Pastillas de PH.	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				Se realiza retolando a las piscinas.	
				Se Suministra agua a las piscinas.	
				Se Realiza trapeo sin novedad.	
12	01	25	12:00 - 6:00	inicio turno mira funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente toma parametros piscina semi recreativa cloro 2.8 cloro 3.0 PH 7.8 PH 7.7 Tem 31 tem 29 y enrrolla tapetes aplica 3 K cloro al 91 y 1K cloro chock a recreativa semi dimpica a recreativa ½ gr al 90	
13	01	25	8:00 - 14:00	iniciamos turno prendemos las maquinas realizamos aspirado de piscina semi y labado de todas los lados y ductos se toman parametes semi. recreativa cloro 5.0 cloro 5.0 PH 7.7 PH 7.6 Tem 31 tem 32 Orp 840 orp 840	Brayan wilian
				se le presta idea a empleadas de aseo para que laben 8 piso	

Fecha D	M	A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
14	1	26	5 - 11 AM	Inicio Turno, Paso Revista a Cuarto de Maquinas Verificando Su Buen Funcionamiento. Organizo Elementos de piscina Realizo Toma de parametros. Sem. Cl 3.0 p.H 7,6 TM 29° Cnn 11 Cl 3.0 p.H 7,7 TM 31° Apago Luces del Recinto Dosifico 0,4 Kilos de Reductor de p.H Cnn 11 Organizo Cuarto de Quimicos. Abro Valvula de Llenado del Tanque de Equilibrio Bajo Cuarto de Maquinas.	William Largo
				Finalizo Turno	
14	01	26	10:00 14:00	Se ingresa turno #2.	
				Se pasa revista por los equipos S/N.	
				Se pasa revista por las playas se recogen residuos.	
				Se toma parametros Cl: 30 PH 7.5 ORP 824 T°30°	
				Pool: CL 3.0 PH 7.6. ORP 814 T°32°	
				Se lavan los tragos de cabello.	
				Llega Laboratorio y realiza el muestreo mensual.	
				Se finaliza turno sin novedad.	
				Bajo Cuarto	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
14	01	26	3:00 - 9:00	inicio turno mirofuncionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente realizo ISL Tem 30 Dureza 270 Alcanilidad 160 PH 7.5 0,685 2.0388 2.0618 7.5 = 0,1856 Tem 30 Dureza ~~270~~ 110 Alcanilidad 160 PH 7.6 0,685 1.6458 2.0618 7.6 = -0,1074 realizo lavados de las tapetes de recreativa traje reactivos del Kit de 7 pasos	
15	1	26	5 - 11 AM	Inicio Turno, Paso Revista a Cuarto de Maquinas. Verificando Su Buen Funcionamiento. Abro Piscina, Realizo Toma de Parametros. Sem. Cl 3.0 PH 7,6 TH 29° Cir 11 Cl 3.0 PH 7,6 TH 31° Prendo Luces del Resinto Nivelo Piscinas (Semi y Cir 11) Apago Luces del Resinto Abro Valvulas de Tanque de equilibrio "Recirculacion" finalizo Turno	William Lago

COPYPAC

Fecha D	M	A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
5	01	26	10:00 a 16:00	Se inicia turno #2	
				Se procede a revisar los cuartos de maquinas S/N.	
				Se procede a revisar las piscinas para ver si recogen residuos.	
				Se toman Parametros P. Semi: CL 3.0 PH 7.6 ORP 814 T°30°	
				P. Recreativa: CL 3.0 PH 7.6 ORP 814 T°31°.	
				Se suministra agua a la piscina recreativa.	
				Se retira la canasta de la skimer de la entrada.	
				Se finaliza turno sin novedad. Buen estado.	
5	01	26	4:00-9:00	inicio turno miro funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente estube pendiente de el nivel del tanque de equilibrio labe topetes de piscina recreativas Parametros	
				semi recreativo	
				cloro 3 cloro 3	
				PH 7.7 PH 7.7	
				Tem 31 tem 30	
				agdico 1K cloro a 70 semi	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
16	1	26	5 - 11 AM	Inicio Turno, paso Revista a Cuarto de Maquinas Verificando Su Buen Funcionamiento.	
				Aspiro piscina Semi Olimpica	
				Tomo Parametros.	
				CL2.0 pH 7,6 Tm 29° Semi Olimpica	
				CL3.0 pH 7,7 Tm 30° Crr 11	
				Dosifico 1 Kilo de Cloro al 70% Semi	
				Nacer piscinas	
				Lleno Planillas, Organizo Cuarto de Quimicos.	
				Hace presencia personal de la empresa Sisten energy para sacar los Registradoras.	
				Se Finaliza Turno	William Largo
16	01	26	10:00 - 16:00	Se inicia turno #2.	
				Se pasa revisando por las cuerdas de seguridad SIN.	
				Se pasa revisando por las playas y piscinas.	
				Se observan las piscinas y se recoge residuos de la playa.	
				Se toman parametros PS. CL2.0 PH 7.5 ORP 733 T°30°	
				Recreo: CL3.0 PH 7.8 ORP 799 T°31°	
				Se dosifican 700 gr de cloro 70% de piscina Semiolimpica.	
				Se suministra agua de piscina Semi.	
				Se finaliza turno sin novedad. Bloqueo Estructura.	

COPYPAC

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
16	01	26	3:00 - 9:00	llego miro funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente reparto goteria encontrada toma parametros cloro	
				semi: cloro 3 PH 7.8 tem 30°	recreativa cloro 3 PH 7.8 tem 31°
				la 60 ultima parte de tapetes de recreativa aplico cloro al 90% a semi y a recreativa 39r cloro al 70%	
17	1	26	6 - 12 PM	Inicio turno paso Revista a Cuarto de Maquinas Verificando Su Buen funcionamiento. Abro piscinas Semi olimpica Tomo parametros Semi: Cl 3.0 pH 7,7 Tm 29° Recreativa Cl 3.0 pH 7,7 Tm 30° Hace presencia el Señor Desiderio de la empresa Ingeneria, Equipos y piscinas y retira el Impulsor de la moto bomba N° 1 piscina Semi olimpica; Finaliza Turno	Wilmer Arroyo

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
17	01	26	12:00–6:00	inicio turno. niro funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente semi cloro 3.0 PH 7.8 tem 3 recreativa cloro 3.0 P.H 7.7 tem 31	
18	01	26	7:00a–5:00	niro funcionamiento de las maquinas y todo funciona perfectamente toma parametros semi cloro 3.0 PH 7.8 tem 30° recreativa cloro 3.0 PH 7.8 tem 31° aplico 3000K cl 91 1K cl chok y a recreativa 400 gr cl 91. Se cocha saludando a las piscinas.	
19	1	26	8–2 pm	Inicio Turno. Se paira Revista a Cuarto de Maquinas Verificando su Buen funcionamiento se prenden calderas, Se hace toma de parametros. Sem. cl 4.0 p.H 7,5 Tm 27° Csr 11 cl 4.0 p.H 7.7 Tm 27°.	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				Se Aspira piscina Semi Olimpica	
				Se Aspira piscina CH 11	
				Se lavan Tapetes piscina Semi Olimpica	
				Se lavan vidrios	
				Se cepillan pisctinos	
				Se deja la hidrolavadora con los compañeros	
				de ASEO.	William Largo
				Se finaliza turno	Brayan Fuentes.
2001	26		05:00 a 11:00	Se inicia turno #1	
				Se pasa revista a los cuartos de maquinas s/v.	
				Se revisa los calentadores de las duchas.	
				Se abren las piscinas.	
				Se toman parametros P.S. : CL 3.0 PH 7.5 ORP 821 T°30°	
				P.C.H: CL 3.0 PH 7.7 ORP 840 T°31°	
				Se sumunistra agua a la piscina Semiolimpica.	
				Se realiza el aseo a maquinas.	
				Se finaliza turno sin novedad. Brayan Fuentes.	
20	01	26	10:00 - 4:00	Inicio turno mire funcionamiento de las maquinas	
				y todo funciona perfectamente toma Parametros	
				SEM! Recreativa	
				cloro 2.8 cloro 3.0	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				PH 7.8	
				tem 30°	
				aplica 400 gr reductor de PH a piscina recreativa	
				y 500 gr cloro al 70% a piscina semi	
21	01	26	05:00 - 11:00	Se inicia turno #1	
				Se pasa censo por las cuartos de maquinas rev.	
				Se apagan las piscinas	
				Se toman parametros Semi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 824 T°30°	
				P. recr: CL 3.0 PH 7.7 ORP 806 T°31°	
				Se suministra agua a piscina.	
				Se lava las trampas.	
				Se cuelga acido verde.	
				Se finaliza turno sin novedad. Buen estado	
21	01	26	10:00 - 9.00	inicio turno nivel funcionamiento de las maquinas	
				todo funciona perfectamente toma parametros	
				Piscina semi	
				cloro 2.8	
				PH 7.5	
				tem 30°	
				ORP 856	
				ingresa personal del contratista que realizaron	

	PH 7.7
	tem 31°
	recreativa
	cloro 3.0
	PH 7.8
	tem 31°
	orp 840

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
22	01	26	05:00 - 11:00	Se inicia turno #1	
				Se pasa revista a los equipos S/N.	
				Se aspiran las piscinas semiolimpica	
				Se toma parametros PSemi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 824 T° 30°	
				P. recr. CL 3.0 PH 7.8 ORP 799 T° 32°	
				Se dosifica 500gr de cloro 70% y 500gr de Shock.	
				Se recogen residuos de las playas se cuentan las puertas	
				Se Realiza turno S/N. Buzon Gerencia	
22	01	26	10:00 - 9:00	inicio turno miro funcionamiento de las maquinas	
				todo funciona perfectamente tomo parametros	
				semi recreativa	
				cloro 2.8 cloro 3.0	
				PH 7.5 PH 7.8	
				tem 30° tem 31°	
				orp 856 orp 840	
				ingresa trabajador del contratista que realizo	
				el trabajo de armar piscinas y sus funciones	
				dise manipular la piscina para cambiar el orden	
				aplico 1K cloro al 70% a semi 3gr clorificador	
				aplico 300 gr cloro al % recreativa	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
23	01	26	05:00 a 13:00	Se inicia turno # 1	
				Se pasa revista por los cuartos de maquinas s/n.	
				Se toman parametros P Semi CL 2.0 PH 7.5 ORP 773 T°30°	
				P. Cc N: CL 3.0 PH 7.8 ORP 799 T°31°	
				Se dosifica 1 Kilo de cloro 70% a Piscina Semiolimpica	
				se dosifica 600gr de Reductor de pH.	
				Se realiza limpieza de Rejillas	
				Se organiza la oficina.	
				Se finaliza turno sin novedad. Buenas Gracias	
23	01	26	1:00 a 9:00	inicio turno miro funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente Ponemos la piscina por fondo tomo parametlas	
				semi	
				cloro 3.0	recreativa
				PH 7.7	cloro 3.0
				tem 30	PH 7.7
				orp 806	tem 31° orp 806
				aplico a piscina semi holimpica 20K 70%	
				aplico 400gr 91% a recreativa	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
24	01	26	06:00 - 12:00	Se recibe turno #1 Se pasa revista a los evaporadores de maquinas SN. Se toman parametros P.S.: CL 2.0 PH 7.5 ORP 773 T° 30° P. cc II: CL >30 PH 7.6 ORP 848 T° 32° Se dosifica 1 K.lo de cloro al 70% a la Piscina Semi Se dosifica 3 K.los de Alkadec a la piscina cc II. Se aplica 1 a piscinas y se enfria Se realiza turno sin novedad. Bio-circuitos	
24	01	26	12:00 - 6:00	inicio turno miro que los maquinas todo funciona perfecta mente toma parametros semi cloro 3.6 PH 7,7 tem 30 orp 806 dureza 2-30 Alcalinidad 80 aplicar 2 K 70% bicarbonato 44 K bicarbonato a semi olimpica recreativa cloro 7.0 PH 7.7 tem 31 orp 806 dureza 205 Alcalinidad 140	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
25	01	26	07:00 a 17:00	Se inicia turno #1.	
				Se pasa revista a los equipos sin novedad.	
				Se realiza retrolavado a las piscinas.	
				Se sube un balde con 2 kilos de cloro 70%, le aplico agua de la piscina para decantelo. lo empiezo a revolver y cuando lo levanto para aplicarlo se activa el cloro como si fuera una alka seltzer, cuando me voy a meter tiro el balde a la piscina el cloro que sobro en la playa se dispuso en el aire como no hay ventilación el cloro se mantuvo en todo el pasillo.	
				Se procede a lavar y aplicar abundante agua con una manguera desde la puerta. Para desactivar la mezcla se utiliza bicarbonato y lavando bien. Por motivos de seguridad con los usuarios no se da apertura a la piscina hasta que se disperse el olor.	
				Siendo la 10:30 se da ingreso a los usuarios ya que se había dispersado el olor a cloro de toda la piscina.	
				Se toman parametros P. Semi: CL 3.0 PH 7.6 ORP 814 T° 30°	
				Per 11. CL 3.0 PH 7.6 ORP 814 T° 31°	
				Se superclora las piscinas:	
				Semi: 3 Kilos de cloro Shock, 4 Kilos de cloro al 91%.	

COPYPAC

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				P.C.U.: 500gr de cloro al 91%.	
				Se apagan los calentadores y se deja los motobombas	
				Filtrando. Se apagan los calentadores de duchas, se	
				deja la piscina por Fuera.	
				Se finaliza turno sin novedad. Buen CKeet	
26	01	26	8:00-11:00	iniciamos turno recibimos visita de nuestro jefe	
				Orlando tomamos parametros miramos funcionamiento	
				de las maquinas todo funcionaba perfectamente	
				prendimos calderas realizamos retrolavado	
				tomamos parametros	
				semi recreativa	
				cloro 3 cloro 3	
				PH 7.8 PH 7.7	
				tem 29 tem 29	
				oxy 8.10 oxy 8.06	
				realizamos aspirado de piscina semi lavamos	brayan
				rejillas tapetes plantas bentanas tanque	wilson
				se recolecta lodo lavadora semi 3 k cloro al 100%	
27	01	26	6:20-11:00	inicio turno extendiendo tapetes prendo duchas	
				y luces de bonos y casilleros tomo parametros	
				semi recreativa ~~cloro~~	

Fecha D	M	A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				cloro 3,0 cloro 3,0	
				PH 7.9 PH 7,8	
				Tem 30 tem. 31	
				Orp 840 orp 840	
27	01	26	10:00-4:00	Buenos Dias: Inicio turno se hace recorrido por las piscinas mirando que todo este en buen hordenado estado se toman parametros de las piscinas.	
				Semy. Recreativa.	
				cloro: 3,0 cloro: 3,0	
				PH 7,6. PH 7,6	
				Tem: 29. tem: 30	
				orp 840 orp 806	
				Sele hace retrolavado de 3 minutos a los Filtros de la piscina Semy olimpica. Sele Dosifica 600 Ml Reductor de PH. a la piscina Wilson plazas.	
				Entrego turno SIN novedad.	
28	01	26	5:00 - 21Hr	Se inicia turno #3.	
				Se pasa revista por los cuartos de maquinas SIN.	
				Se pasa revista por las plazas, recogiendo residuos	
				Se cepillan las piscinas	
				Se suministra agua a las piscinas.	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				Se toman Parametros: P.Semi: CL>3.0 PH 8.0 ORP 816 T 30°	
				Recr: CL>3.0 PH 7.5 ORP 856 T° 31°	
				Se Dosifican 2 Kilos de Reductor de PH al P. Semiolimpica.	
				Se toman pH de las playas con Tiras.	
				Se finaliza turno sin novedad. Buena Gestion.	
28	01	26	5.00 - 11:00	Inicio turno realizo aspirado en piscina semi solo la mitad y la otra mitad se realizara mañana tomo parametros	
				semi	recreativa
				cloro 3.0	cloro 3,0
				PH 7.5	PH 7.6
				tem 31°	tem 31°
				orp 921	orp 766
28	01	26	10:00 - 4:00	se hace recorrido por cuarto de maquinas y se Verifica que todo este en buen estado se toman parametros.	
				Semi	Recreativa.
				3.0 cloro 3.0	cloro 3.0
				y PH 7,5	PH 7,6.
				tem. 31	tem 31
				entrego turno con las plazas.	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
28	01	26	15:00 - 21:00	Se inicia turno #3. Se pasa revista a los equipos y sectores de la unidad. Se pasa aseo a las piscinas, se recogen residuos. Se cepillan las piscinas. Se sumistra agua a las piscinas. Se toman parametros PSemi: CL>30 PH 7.5 ORP 856 T°30° Pcrl: CL>30 PH 7.6 ORP 848 T°31° Se lava parte de la playa, los trapeadores, la cepillería de la Piscina. Se finaliza turno S/N. Bien y Efectivo	
29	01	26	5:00 - 11:00	inicio turno con encendimiento de las maquinas todo funciona perfecta mente prende calentadores aspira la otra mitad de la piscina toma parametros semi: cloro 3 PH 7.5 tem 30 orp 856 recreativa cloro 4.0 PH 7.8 tem 832 31° orp 832	
29	01	26	10:00 - 4:00	Buenos Dias Fricco turno se hace recorrido por el cuarto de maquinas berificando que todo este en buen estado se toman parametros de la Pisina semy. y la Pisina Recreativa	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				cloro 3.0 P semi. P Recreativa.	
				PH 7,5 cloro	
				tem 30°. PH 7,6	
				tem 31°.	
				Se le pasa el sepillado a la piscina que esta sin funcionamiento paredes y piso. entregó turno	
				S/N cubas plazas	
29	01	26	15:00 - 21:00	Se inicia turno #3	
				Se pasa revista por los cuartos de maquinas S/N.	
				Se pasa revista por la piscina Se recogen residuos de los playas	
				Se aspiran las piscinas.	
				Se realiza retrolavado a las piscinas.	
				Se toman parametros PSemi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 856 T° 30°	
				P. recreativa: CL 3.0 PH 7.7 ORP 840 T° 31°	
				Se dosifica 200 gr de Reductor de PH a la P. recreativa.	
				Se lava parte de la playa y el ingreso de la Piscina Recreativa.	
				Se limpia trago sin novedad. Baños efectivos.	
30	01	26	5:00 - 11:00	se inicia turno mire funcionamiento de las maquinas todo funciona perfectamente prendo calentadores	
				se pilla piscina semi toma parametros semi, recreativa	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				cloro 3.0 cloro 4.0	
				PH ~~3.2~~ 7.4 PH 7.8	
				tem 30° tem 31°	
				orp 829 orp 816	
30	01	26	10:00-400	Buenos Dias Inicio turno se hace recorrido por cuarto o bombas de maquinas se hace recorrido por las piscinas y se toman parametros	
				P. Semi. P. Recreativa.	
				cloro 3.0 cloro 4.0	
				PH ~~30~~ 7,4 PH 7,8	
				Tem 30° Tem. 31°.	
				Se recupera y se pone agregar o subir el nivel de la Pisina Recreativa.	
30	01	26	15:00 - 21:00	Se inicia turno #3	
				Se pasa revista por los cuartos de equipos S/N.	
				Se pasa revista por las piscinas Se recogen cordones y se ordenan	
				Se bajan los cubos de madera y los cordones de las fumigadoras.	
				Se toman parametros PSemi: CL 3.0 PH 7.5 ORP 821 T° 30°	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
31	01	26	06:00 - 12:00	Se inicia turno #1	
				Se pasa revista a los cuartos de equipos y llaves.	
				Se aspiran piscinas. Se recogen residuos de las playas.	
				Se toman parametros P Semi: CL 3.0 PH 7.6 ORP 848 T° 30°	
				P. recl: CL 3.0 PH 7.8 ORP 832 T° 31°	
				Se finaliza turno sin novedad Bueno y efectivo	
31	01	26	12:00 - 5:00	Buenas tardes se hace recorrido por cuarto de maquinas y se encuentra funcando en perfecto orden. Se toman parametros de las piscinas.	
				P Semi. — P Recreativa.	
				cloro 3.0 — cloro 3.0	
				PH 7,5 — PH 7,6	
				Tem. 30° — Tem 31°.	
				Se le Dosifica a la Piscina Recreativa 400 Gramos	
				clorider Reductor de pH. y 1 Kilo de cloro al ql	
				Finaliza turno Queda todo en perfecto orden	
01	02		7:00 - 5:00	Buenos Dias Inicio turno Se hace recorrido por	
				Cuarto de maquinas y se encuentra funcando todo en	
				perfecto orden y se toman Parametros	
				P Semi — P. Recreativa	
				cloro 3.0 — cloro 3.0	

Fecha D	Fecha M	Fecha A	HORA	ANOTACIONES / NOVEDADES	FIRMA
				PH 7,6 PH 7,5	
				Tem 30 Tem 31	
				Se realiza el Retrolavado a la Piscina Semy.	
				de 4 minutos y a la piscina Recreativa se le	
				hace El Retrolavado de 3 minutos se Dosifican	
				3 Kilos de Cloro a la Piscina Semi olimpica Super	
				Clorosión. Quedando en perfecto ovden. Sin novedades	