



Tabla 2. Condiciones espacios físicos.

No.	ESPACIOS - AREAS	DESCRIPCIÓN - ESTANDAR	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO NECESARIO	REQUISITO NO MINIMO	SOPORTE DE VERIFICACIÓN DE REQUISITO NECESARIO		
1	Acceso	El predio cuenta con acceso independiente para la prestación del Servicio.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
2	Uso Exclusivo	Las áreas ofertadas por el proponente serán determinadas en los planos presentados dentro de la propuesta, las cuales serán visitadas y avaladas por la Subdirección de Plantas físicas y deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio a las personas mayores. Nota: El inmueble podrá compartir algunos de los siguientes espacios con otros servicios de la Secretaría de Integración Social: Cocina, espacios para realizar actividades al aire libre, lavandería y espacios físicos no mínimos ofertados. Para avalar los espacios compartidos, el inmueble debe contar el área mínima para atender a todos los participantes, sumando propios del servicio y externos, según lo solicitado en el presente anexo técnico, y garantizar la dotación mínima exclusiva que se usen en estos espacios exclusiva para los participantes del servicio. En caso que se comparta estos espacios, el asociado deberá presentar a la supervisión o interventoría un protocolo que regule el modo de uso de cada uno de estos espacios donde especifique como va a garantizar el uso exclusivo para las personas mayores durante la prestación de servicio y cómo va a garantizar el correcto uso del espacio para la prestación del servicio. La supervisión o interventoría podrá solicitar modificación a los protocolos si lo considera pertinente. Y deberá garantizar el área para el uso de la totalidad de la población , incluyendo los otros participantes, de acuerdo al presente anexo técnico	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
							Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
							Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
3	Confort	Independientemente del clima donde se localice el inmueble objeto de prestación del servicio, deberá brindar las mejores condiciones de temperatura, humedad, ventilación, entre otras, garantizando la salud, bienestar y seguridad de los usuarios.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
4	Oficina de Coordinación	Espacio destinado para la dirección, coordinación o administración de la institución.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	
5	Archivo	El inmueble debe contar con el área suficiente para albergar la documentación reuniendo las condiciones de seguridad, regulación de las condiciones ambientales, ventilación e iluminación, así mismo el espacio debe ser independiente a los demás espacios y de acceso restringido a participantes.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.	

6	Debe tener un espacio para comedor	El área de comedor cuenta con una superficie mínima de 2 m2 por usuario, por cada turno de servido, el cual se podrá prestar en máximo dos turnos.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
7	Servicio de alimentos - Cocina	El área mínima destinada para la cocina es de 0.2 M2 por usuario atendido y en ningún caso será inferior a 20 m2. El servicio de alimentos incluye y debe cumplir con las siguientes áreas: Área fría, área caliente, área de alistamiento y área de higienización.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
8	Despensa	El área destinada para despensa debe ser mínimo de 8.00 M3 por cada 50 usuarios atendidos. Deberá contar con ambiente para recepción, almacenamiento de víveres secos, refrigeración para víveres perecederos, despensa diaria (incluye cuartos fríos).	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
9	Espacios para Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado	El inmueble debe tener un espacio o mueble para almacenamiento de productos químicos y elementos de aseo institucional, independiente y alejado del servicio de alimentos. Así mismo debe tener un espacio destinado para la higienización de elementos de aseo, alejado de los espacios del servicio de alimentos y contar con percheros y semaforización de los elementos de aseo como escobas, traperos, recogedores y guantes (código de colores), donde especifique el área donde se utiliza cada elemento. Este espacio debe contar con paso restringido para las personas mayores.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
10	Espacios para la Disposición de Basuras	El espacio o unidad para el almacenamiento de residuos sólidos, de fácil limpieza y desinfección, aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos. Alejado del servicio de alimentos.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
11	Baño administrativo	Una unidad Sanitaria (1 lavamanos + Sanitario) por cada 15 usuarios. Si en dado caso el baño administrativo no cumple las condiciones de discapacidad, se deberá presentar un baño para personas con discapacidad diferente al de los participantes.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
12	Habitaciones	Las habitaciones deberán ser espacios exclusivos demarcados e independientes entre sí. Así mismo deben garantizar ventilación e iluminación naturales. Por persona mayor deben contar con área mínima de 5m2, garantizando una capacidad máxima de 8 camas por habitación, sin posibilidad de incluir más camas en la misma. El área incluye circulación interna para personas mayores con movilidad reducida, en esta no está incluida el área para closet, casillero o gabinete. Los espacios de habitación podrán ser personalizados por las personas mayores que lo habiten siempre y cuando no afecten la convivencia en el servicio, no impliquen cambios permanentes al estado de los espacios y no generen problemas para el cumplimiento del presente anexo técnico.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá. Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

13	Habitaciones de aislamiento	Teniendo en cuenta los lineamientos y protocolos establecidos para la prevención y contención de COVID- 19, se debe disponer con mínimo con las siguientes habitaciones de aislamiento individual y unidades sanitarias completas (ducha, lavamanos, sanitario) de conformidad con la capacidad de personas mayores.			X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.																			
		<table><tr><th>Capacidad de personas</th><th>Habitación individual con</th><th>Habitación individual con baño compartido</th></tr><tr><th>mayores</th><th>baño privado</th><th>exclusivo para aislamiento</th></tr><tr><td>1 a 50</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>51 - 100</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>101 - 150</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>151 - 200</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>201 - 250</td><td>4</td><td>6</td></tr></table>	Capacidad de personas	Habitación individual con				Habitación individual con baño compartido		mayores	baño privado	exclusivo para aislamiento	1 a 50	1	1	51 - 100	2	2	101 - 150	2	4	151 - 200	3	5	201 - 250	4	6	
Capacidad de personas	Habitación individual con	Habitación individual con baño compartido																										
mayores	baño privado	exclusivo para aislamiento																										
1 a 50	1	1																										
51 - 100	2	2																										
101 - 150	2	4																										
151 - 200	3	5																										
201 - 250	4	6																										
Nota: Los Baños compartidos deben garantizar que su acceso desde las habitaciones individuales de aislamiento no se cruce con otras circulaciones o áreas que no puedan ser aisladas. Estas habitaciones deben contar con un área mínima de 5 m2 por persona mayor, deben garantizar ventilación e iluminación natural, y superficies de fácil limpieza y desinfección. Las habitaciones de aislamiento y los baños de las mismas no se podrán contar como habitaciones para la revisión de la capacidad del inmueble. Si la necesidad de aislamiento de personas mayores supera la capacidad de las habitaciones de aislamiento dispuestas, se deben Identificar, otras áreas comunes ofertadas con ventilación e iluminación, en lo posible con baño individual, que puedan servir para este propósito. Estos espacios para ser utilizados como zonas de aislamiento deberán garantizar una separación mínima de 2m entre camas.																												
14	Habitación para relaciones afectivas e intimidad	La unidad operativa debe tener un espacio independiente con su respectivo baño, y dotado de una única cama doble para garantizar las relaciones afectivas y los actos sexuales consensuados de las personas mayores que puedan ocurrir. Las habitaciones para relaciones afectivas y/o actos sexuales no se podrán contar como habitaciones para la revisión de la capacidad del inmueble En caso de necesidad, este espacio puede ser también usado o contado como habitación de aislamiento.																										
15	Alistamiento de personal	Deben contar con un espacio independiente para el alistamiento del personal operativo. En el marco de la emergencia sanitaria, este espacio debe estar ubicado cerca del acceso del talento humano a la unidad operativa, contar con lavamanos, ser lo suficientemente grande para ubicar lockers del personal y permitir la correcta desinfección del talento humano antes del inicio de sus actividades laborales			X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.																			

16	Espacio para los servicios primarios	Debe contar con espacio para los servicios primarios, con acceso restringido para las personas mayores, aséptico, demarcado e independiente de los demás espacios de la institución. - Esta área debe contener elementos como camilla, área de administración y dispensación de medicamentos. - Los pisos, paredes y techo deben ser en material de fácil limpieza y desinfección.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
17	Lavandería	La unidad operativa debe tener un espacio de lavandería destinado para el lavado, planchado selección, doblado y almacenado de la ropa y lencería usada por las personas mayores, la cual tendrá un área mínima de 0.3 M2 por usuario atendido.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
18	Espacio para la atención profesional	Espacio de uso exclusivo, demarcado e independiente de los demás espacios en el que se garantice la privacidad en la atención de la Población. Mínimo 10 M2.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
19	Espacios para actividades ocupacionales y artísticas (talleres)	Los espacios para actividades ocupacionales y artísticas (talleres) serán independientes y tendrán la capacidad mínima de atender simultáneamente al 20% de las personas mayores con persona mayor. un área mínima de 2m2 por persona mayor.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
20	Espacios para actividades culturales, educativas y recreativas, seguras	Los espacios para Actividades Culturales, Educativas y recreativas serán cubiertos, accesibles e independientes al área del comedor. Estos espacios como mínimo tendrán la capacidad de atender simultáneam Cuando el área sea compartida con el espacio para actividades ocupacionales y artísticas, se le debe adicionar el área mínima del espacio para actividades ocupacionales y artísticas, y se deberá garantizar la posibilidad de uso simultáneo. ente al 50% de las personas mayores con un área mínima de 2 m2 por persona mayor.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
21	Área Almacenamiento de Materiales	Un espacio o mueble para el almacenamiento de materiales administrativos, didácticos y material de dotación, con control de acceso y condiciones ambientales que permita la conservación, clasificación, organización y acceso. Adicionalmente, en este espacio de debe contar con material didáctico, y otros elementos como: juegos tradicionales, música de diferentes géneros, juegos de mesa, entre otros para el desarrollo de las actividades de conformidad al Plan de Atención institucional - PAI. En caso de utilizarse un mueble para el almacenamiento, es necesario que el material del que está fabricado y su ubicación garantice condiciones de higiene y seguridad.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.


22	Baterías Sanitarias	<p>Por cada 10 hombres o mujeres deberán contar con una (1) batería de conformidad con el ítem 2.1.4.9 del Estándar de Calidad de Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C.</p> <ul style="list-style-type: none">• De las baterías sanitarias, se deberá garantizar la siguiente cantidad de baños accesibles por personas mayores (estos se incluirán en el conteo de baterías sanitarias)• Todos los Baños en su totalidad deberán poder ser usados por las personas mayores durante las 24 horas del día.• Una batería sanitaria se compone como mínimo de una ducha, un sanitario y un lavamanos con sus respectivos accesorios.• Al menos una ducha debe contar con un asiento, barras para apoyarse en él y debe tener ducha tipo teléfono, la temperatura del agua no debe superar los 40°C y el piso debe ser antideslizante bajo condiciones húmedas.• Mediante puertas y cortinas, los baños deberán garantizar la privacidad e intimidad de todas las personas mayores durante su uso.• Todos los inodoros, lavamanos y duchas de uso de las personas mayores deben contar con suministro de agua durante las 24 horas del día.• Las duchas deben contar con agua caliente (entre 25 y 30°C).• En la unidad operativa se deberá garantizar todos los días o cuando se requiere la disponibilidad de agua caliente las 24 horas del día <p>*Para los inmuebles ofertados en Bogotá se podrá optar por aplicar lo previsto en la Resolución 110 de 1995.</p>	X			<div></div>	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
23	Espacios para realizar actividades al aire libre (terrazas, patios, etc.)	<p>Las unidades operativas deben contar con espacios descubiertos para el uso y goce de las personas mayores. Estos espacios tendrán un área mínima de 2m2 por persona mayor y el asociado deberá garantizar el acceso a este por las personas mayores sin interrupciones durante toda la ejecución del convenio. Esta área será independiente de los espacios para actividades culturales, educativas y recreativas y de los espacios para actividades ocupacionales y artísticas.</p>	X			<div></div>	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
Tabla 4. Condiciones de Seguridad y Salubridad del Inmueble Servicios Públicos							
ASPECTO	ITEM	CONDICIÓN	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO NECESARIO	REQUISITO NO MINIMO		

Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	1	El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	2	El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua potable aéreo o subterráneo conectado directamente al sistema de cocina y baños para garantizar su permanente circulación. El volumen del tanque de almacenamiento de agua potable cuenta con abastecimiento de agua mínimo para un día de servicio, dicha condición se calcula con un promedio de 4 litros por ración de comida principal ofrecida a las personas mayores, como pernóctan, se dispone adicionalmente de 25 litros por m2 de área de dormitorio. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	3	El inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	4	El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X		Programa de mantenimiento de motobombas (si aplica)	
	6	EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X		Programa de mantenimiento de calderas o calderines. Nota: los calentadores de acumulación son considerados calderines.	

Tabla 5. Condiciones generales.

ELEMENTO	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO NECESARIO	REQUISITO NO MÍNIMO		
Accesibilidad , señalización y señalética	12	Rampas de acceso a los espacios de la unidad operativa	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	13	Elementos de transición (rampa o ascensor) para acceder internamente de un espacio a otro de la Unidad Operativa		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	14	Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC)	X				
	15	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética (Resolución 0182 - 0230 del 01/03/2013 ítems 2.1.3.22, 2.1.3.23, 2.1.3.24)			X		
	16	Todas las áreas habitables tendrán una altura mínima de 2.05 m de altura.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Pasillos y corredores	17	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados			X		
	18	El ancho de la circulación de los corredores y pasillos es constante y deben tener un ancho mínimo no obstruido de 0.90 m. Dentro de ese espacio no se podrán ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunitario de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	19	Los pasillos y corredores estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro del área libre de los pasillos y corredores no se podrán ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunitario de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	20	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes. No se admite tratamiento de la superficie que modifique esta condición (ejemplo encerado).		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunitario de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	21	Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura, firmes de acuerdo a la NTC - 4201 (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior(virtual), con tolerancias de 5cm		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunitario de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Rampas	22	El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	23	El espacio de recorrido de la rampa está libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	24	Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro como mínimo, que no deberá ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables o por el barrido de puertas	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	25	El ancho mínimo libre de las rampas es de 0,90 m.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	26	Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	27	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	28	Las rampas tienen pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura, firmes de acuerdo a la NTC - 4201. (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior(virtual), con tolerancias de 5cm		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	29	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos			X		

Escaleras	30	Las escaleras estables. No pueden ser de estructura de madera ni tipo caracol	X				
	31	Las escaleras de uso público deberán tener un ancho mínimo de 120 cm, medidos de pasamanos a pasamanos.	X				
	32	La contrahuella tiene una altura menor o igual a 18 cm.	X				
	33	Los pisos deben ser antideslizantes. Sin relieves en su superficie, con las puntas diferenciadas visualmente.		X			
	34	Los inicios de escaleras, finales de escaleras y escalones aislados, deberán presentar textura. Color e iluminación que los diferencie del pavimento general.		X			
	35	Las escaleras están debidamente señalizadas.		X			
	36	Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados, firmes, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final de acuerdo a la NTC - 4201		X			
	37	Las escaleras tienen pasamanos a 90 cm de altura. Continuo y de fácil deslizamiento		X			
	38	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches		X			
	39	Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su transito		X			

Puertas en general	40	Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección			X		
	41	La altura libre mínima de puertas en espacios habitables de la puerta es 1.90 m	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	42	Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m.			X		
	43	En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	44	Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para las personas mayores.			X		

Ventanas y vidrios en general	45	Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	46	La altura de antepechos es mayor o igual a 0.80m. Si este no fuera el caso, cuenta con un suplemento como barandas, rejas u otro (con sus respectivos pasamanos) que cumple con esta altura.			X		
	47	Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	48	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.			X		







Muros, Pisos y techos en general	49	En espacios donde habitan las personas mayores, los muros cuentan con bordes y esquinas redondeados o protegidos con esquineros de fácil limpieza y desinfección que protejan a los participantes en caso de accidente			X		
	50	Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso.		X		 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	51	Los pisos deben ser estables	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	52	Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	53	Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o igual a 6mm con respecto a la superficie.		X			
	54	Los techos están firmes y estables, no poseen goteras que afecten el confort del espacio ni presentan desprendimiento de superficie	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	55	Los techos están en buen estado de mantenimiento, no presentan hendiduras, grietas, ni humedad, de fácil limpieza y mantenimiento			X		

Tabla 6. Condiciones de seguridad y salubridad.


Oficina de Coordinación	56	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	57	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta Con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	58	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X		
	59	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	60	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	x				
	61	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	62	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.


Oficina para profesionales en la que garantice la privacidad en la atención a la población	63	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X		 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	64	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta Con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X		 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	65	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X		
	66	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	67	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	68	Los sistemas de iluminación son ahorradores.			X		
	69	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Archivo	70	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	71	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los Acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	72	El espacio destinado para la archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X		
	73	El espacio destinado para archivo cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	74	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos a los funcionarios.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	75	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	76	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.


Habitaciones	77	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. Así mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	78	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista ,en todo caso la superficie esté libre de humedad	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	79	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	80	El espacio destinado para habitaciones cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural. (Decreto 190 de 2004, art. 389)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	81	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	82	Las habitaciones ofrecen adecuado control de plagas y vectores de acuerdo a las condiciones climáticas del inmueble		X			
	83	los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	84	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Habitaciones de aislamiento (1 habitación por cada 20 usuario)	85	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de pisos en buen estado, es antideslizante, de fácil limpieza y desinfección. Así mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	86	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista lacados, en todo caso que la superficie esté libre de humedad y de fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	87	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad, de fácil limpieza y desinfección		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	88	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural. (Decreto 190 de 2004, art. 389)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	89	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	90	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	91	El espacio destinado para habitaciones de aislamiento cuenta con baño (ducha, inodoro y lavamanos)	X			  	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.


Espacios para realizar actividades al	92	El espacio destinado para actividades al aire libre es a nivel o cuenta elementos de transición (rampas) para acceder internamente		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	93	Las terrazas, balcones, miradores o elementos arquitectónicos similares cuentan con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas que las usan.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	94	El espacio destinado para actividades al aire libre cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante en caso de lluvia.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	95	Las circulaciones internas del espacio tienen pasamanos a 90 cm de altura (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior (virtual), con tolerancias de 5cm			X		
	96	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.			X		
	97	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	98	El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X			


Espacios para actividades ocupacionales y artísticas (las condiciones para talleres aplican para todos los espacios descritos)	99	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad			X		
	100	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	101	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado, están adaptadas para los usos que se le va a dar al espacio y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	102	Los sistemas de iluminación son ahorradores.			X		
	103	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Espacios para actividades culturales, educativas y recreativas	104	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	105	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad, en caso de que el acabado de muro sea en ladrillo a la vista, este deberá tener tratamiento especial a una altura de 1.20 m)			X		
	106	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X		
	107	El espacio destinado para Área recreativa interna cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X			 	Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	108	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	109	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	110	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

	111	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Artículos 175 a 192)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	112	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos (Ley 9 de 1979- Artículo 196 y 197)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	113	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979- Artículo 196 y 197)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	114	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. Así mismo no tendrán cambios buscos de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. (Ley 9 de 1979 Artículo 193)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	115	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitiría evacuación efectiva de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 - Artículo 194)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	116	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Artículo 195)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Baños en general	117	El acabado de cielo raso en baños permita la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Artículo 195)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	118	Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	119	Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	120	Las duchas disponen de agua fría y caliente durante las 24 horas del día.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	121	En los baños para participantes y para personas con discapacidad, cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, sanitarios y ducha)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	122	El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de fácil limpieza y desinfección tanto en muros, pisos y cielo raso (Ley 9 de 1979 Artículo 195)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	123	La cocina cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.


	124	Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	125	Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	126	El acabado de cielo raso de cocina permite la fácil limpieza y desinfección. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	127	La cocina cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro-techo (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	128	Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem6, 3.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	129	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior) (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 9)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Cocina	130	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas. (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	131	Las puertas de cocina deben ser de fácil limpieza y desinfección, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	132	La cocina cuenta con adecuada iluminación (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 6)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	133	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura (RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Artículo 7)		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	134	El espacio donde se ubica la cocina se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	135	Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Comedor	136	Los acabados de piso en Comedor deben ser impermeables, no porosos, en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados.	X					Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	137	Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza y desinfección.		X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	138	El acabado de cielo raso o cubierta de Comedor permite la fácil limpieza y desinfección.		X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	139	El comedor cuenta con adecuada iluminación	X					Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	140	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

	141	El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación natural, garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior. (Decreto 190 de 2004, art. 389)	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	142	La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso			X		
	143	Los acabados de piso en Despensa son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	144	Los acabados de muros de Despensa son de fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	145	El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	146	La Despensa cuenta con media caña en las uniones piso- muro, muro-muro.			X		

Despensa	147	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior)			X		
	148	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	149	Las puertas de Despensa son de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	150	La Despensa cuenta con adecuada iluminación	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	151	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	152	El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

	153	Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
Espacio para servicios primarios	154	Los acabados de piso en el Área de Servicios Primarios son en baldosa o epoxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	155	Los acabados de muros en el Espacio para los Servicios Primarios son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	156	El acabado de cielo raso en el Espacio para los Servicios Primarios cuenta permite la fácil limpieza y desinfección.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	157	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con media caña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	158	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con lavamanos.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	159	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	160	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Espacio de alistamiento de personal	161	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	162	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	163	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	164	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X		
	165	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	166	Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o epoxicos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

	167	Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	168	El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección.		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	169	El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico, sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	170	Cuenta con cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	171	El cuarto de basuras o la unidad móvil de almacenamiento es hermético (totalmente, incluir espacio bajo puerta y cualquier espacios en el que pueda ingresar vectores o animales) evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	172	El área o espacio debe tener paredes y pisos con superficies de fácil limpieza y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Cuarto de basuras	173	En caso de tener cuarto de basuras cuanta con punto hidráulico y desagüe cercano	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	174	El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilación	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	175	La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos está aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminación	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	176	El Área del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	177	En caso de que la Unidad Operativa genere residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio físico independiente por tipo de residuo		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Área de Lavandería	178	Los acabados de piso en el Área de Lavandería son de fácil limpieza y desinfección, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	179	Los acabados de muros en el en el Área de Lavandería son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección			X		
	180	El acabado de cielo raso en el Área de Lavandería permite la fácil limpieza y desinfección.			X		
	181	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	182	La lavandería está dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

Tanque de agua	183	La edificación cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	184	El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	185	El o los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	186	El o los tanques de almacenamiento de agua están conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.

	187	El o los tanques de almacenamiento de agua están Debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.	X				Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
	188	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007,		X			Se Mantiene las Condiciones del Centro Comunidad de Cuidado Hogar Clarita Santos - Cajicá.
Otros	189	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	X				

Nombre y Apellido	Sor Ana Inés Rincón
Cargo	Coordinadora
Firma	