SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO DEL PRESTADOR DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: [ ]	Conexión red pública: [x]	SI [ ] NO [x]
Instalación propia: [X]	Eliminacion propia: [ ]	CAPACIDAD [ ] M3
Otro: [ ]	Otro: [ ]	Elevado [ ]
Cual? _____	Cual? _____	Subterraneo: [ ]
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO
NO PRESENTA AFECTACIONES	NO ESTABA EN FUNCIONAMIENTO	NO CUENTA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES

LAS INSTALACIONES NO PRESENTAN PROBLEMAS POR SUMINISTRO DE AGUA SIN EMBARGO NO SE CUENTA CON TANQUE DE RESERVA Y LAS INSTALACIONES SANITARIAS ESTÁ EN MALAS CONDICIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI [x]	BUENA [ ]	SI [ ] NO [x]
NO [ ]	REGULAR [x]	CAPACIDAD [ ] Kva
Otro sistema de suministro: [ ]	MALA [ ]	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual? _____	TIPO DE AFECTACION	Estado: [ ] [ ] [ ]
	al estar la estructura del cielo raso en malas condiciones se ve afectada la parte luminaria	

OBSERVACIONES

DENTRO DE LAS INSTALACIONES NO SE CUENTA CON PLANTA DE EMERGENCIA, AL PRESENTARSE HUMEDADES LA RED ELECTRICA DEBE PRESENTAR OXIDACIONES EN SU CABLEADO INTERNO POR LO QUE SE HACE NECESARIO EL CAMBIO COMPLETO DE LOS PUNTOS LUMINARIOS EN SU CABLEADO INTERNO

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES no se cuenta con equipos fijos en las instalaciones

Profesional Responsable: RUDY VIANETH RODRIGUEZ PAZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION