Lista de luminarias (Terreno 1)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD L RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	70
2	SYLVANIA		P26848—LED EMERCMERG APLIQUE 4W W	Luminaria LED	1x —	348 lm	0.87	2.6 W	9
3	No hay ningún miembro DIALux	in	LED emergency light light	DP40—P	1x	191 lm	0.87	0 W	39
4	SYLVANIA			LED STREET 30—60W NW URBAN CII 120V	1x	8413 lm	0.87	60.8 W	5
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	1
6	SYLVANIA		P24104—LED SYLFLOLFLOOD 100W CW 60A° JA°		1x	14041 lm	0.87	101.6 W	4

Lista de luminarias (Edificación 1)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	in PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
8	SYLVANIA	I	P27930—LED PANEL SIEL SQ 40W NW 100—277V 277V		1x	3431 lm	0.87	41 W	76
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD L RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	36
9	SYLVANIA	P2	P24628 LED PANEL RD L RD 12W NW		1x	700 lm	0.87	11.5 W	16
3	No hay ningún miembro DIALux	in	LED emergency light light	DP40—P	1x	191 lm	0.87	0 W	7
10	SYLVANIA			LUMINARIA HERMETICA LED 2x25W T5	2x	6800 lm	0.87	50.5 W	35
11	SYLVANIA			LED HERMETICA 2X18W T8 PC	1x	3484 lm	0.87	35.5 W	5
12	SYLVANIA	LEI	LED EMERGENCY DOWNLOWNLIGHT 4.2W		1x LED EMERGENCY DOWNLIGHT 3W	143 lm	0.87	1.8 W	6
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	47
2	SYLVANIA		P26848—LED EMERGMERG APLIQUE 4W W	Luminaria LED	1x —	348 lm	0.87	2.6 W	1

Lista de luminarias (Edificación 2)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	in PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD L RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	10
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 3)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	n PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD . RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	13
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 4)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	n PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD . RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	12
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 5)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	n PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	36
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD . RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	8
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2G R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	8

Lista Lista de luminarias (Edificación 1, Planta (nivel) 1)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	n PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
8	SYLVANIA	F	P27930—LED PANEL SIEL SQ 40W NW 100—277V 277V		1x	3431 lm	0.87	41 W	76
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD . RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	36
9	SYLVANIA	P2	P24628 LED PANEL RD L RD 12W NW		1x	700 lm	0.87	11.5 W	16
3	No hay ningún miembro DIALux	n	LED emergency light light	DP40—P	1x	191 lm	0.87	0 W	7
10	SYLVANIA			LUMINARIA HERMETICA LED 2x25W T5	2x	6800 lm	0.87	50.5 W	35
11	SYLVANIA			LED HERMETICA 2X18W T8 PC	1x	3484 lm	0.87	35.5 W	5
12	SYLVANIA	LED	LED EMERGENCY DOWNLIWNNLIGHT 4.2W		1x LED EMERGENCY DOWNLIGHT 3W	143 lm	0.87	1.8 W	6
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2 R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	47
2	SYLVANIA		P26848—LED EMERG AERG APLIQUE 4W W	Luminaria LED	1x —	348 lm	0.87	2.6 W	1

Listc Lista de luminarias (Edificación 2, Planta (nivel) 1)

Índice	Fabricante		Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	n PA	PANEL LED 120x30 48W 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P2	P27180—LED PANEL RD . RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	10
5	SYLVANIA	P2	P23343—LED EMERG R2 R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 3, Planta (nivel) 1)

Índice	Fabricante	Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	PANEL LED 120x30 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P27180—LED PANEL RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	13
5	SYLVANIA	P23343—LED EMERG R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 4, Planta (nivel) 1)

Índice	Fabricante	Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	PANEL LED 120x30 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	54
1	SYLVANIA	P27180—LED PANEL RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	12
5	SYLVANIA	P23343—LED EMERG R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	12

Lista de luminarias (Edificación 5, Planta (nivel) 1)

Índice	Fabricante	Nombre del artículo	Número de artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
7	No hay ningún miembro DIALux	PANEL LED 120x30 48W LB		1x	4316 lm	0.87	46.9 W	36
1	SYLVANIA	P27180—LED PANEL RD 18W DL MV SP		1x	1302 lm	0.87	17.8 W	8
5	SYLVANIA	P23343—LED EMERG R2 3W		1x	174 lm	0.87	0 W	8

#	Nombre	Parámetros	Min	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	EVACUACIÓN 1	Iluminancia perpendicular	37.9 lx	158 lx	90.2 lx	0.42	0.24
2	EVACUACIÓN 3	Iluminancia perpendicular	25.8 lx	149 lx	87.7 lx	0.29	0.17
3	EVACUACIÓN 2	Iluminancia perpendicular	45.6 lx	150 lx	87.4 lx	0.52	0.30
4	EVACUACIÓN 4	Iluminancia perpendicular	0.71 lx	31.0 lx	6.28 lx	0.11	0.023
5	EVACUACIÓN 5	Iluminancia perpendicular	1.23 lx	85.2 lx	15.7 lx	0.078	0.019
6	parqueadero	Iluminancia perpendicular	19.6 lx	69.8 lx	40.1 lx	0.49	0.28
7	parque interior	Iluminancia perpendicular	20.3 lx	148 lx	58.5 lx	0.35	0.14

#	Nombre	Parámetros	Mín	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.0	/	/	/
2	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.1	/	/	/
3	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.0	/	/	/
4	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.1	/	/	/
5	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	17.9	/	/	/
6	ugr	Unified Glare Rating (UGR)	<10	17.9	/	/	/
7	Plano 018 (Local 1)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	353 lx	643 lx	542 lx	0.65	0.55
8	Plano 018 (Local 2)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	341 lx	637 lx	542 lx	0.63	0.54
9	Plano 018 (Local 3)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	334 lx	637 lx	538 lx	0.62	0.52
10	Plano 018 (Local 4)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	329 lx	600 lx	509 lx	0.65	0.55
11	Plano 018 (Local 5)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	335 lx	636 lx	539 lx	0.62	0.53
12	Plano 018 (Local 6)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	341 lx	645 lx	542 lx	0.63	0.53
13	Plano 018 (Local 7)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	102 lx	269 lx	210 lx	0.49	0.38
14	Plano 018 (Local 8)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	105 lx	269 lx	212 lx	0.50	0.39
15	Plano 018 (Local 9)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	105 lx	264 lx	207 lx	0.51	0.40
16	Plano 018 (Local 10)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	104 lx	267 lx	212 lx	0.49	0.39
17	Plano 018 (Local 11)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	102 lx	264 lx	209 lx	0.49	0.39
18	Plano 018 (Local 12)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	106 lx	262 lx	207 lx	0.51	0.40
19	Plano 018 (Local 72)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	156 lx	238 lx	203 lx	0.77	0.66
20	Plano 018 (Local 74)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	414 lx	576 lx	511 lx	0.81	0.72
21	Plano 018 (Local 75)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	158 lx	209 lx	186 lx	0.85	0.76
22	Plano 018 (Local 76)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	130 lx	181 lx	158 lx	0.82	0.72
23	Plano 018 (Local 77)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	124 lx	185 lx	158 lx	0.78	0.67
24	Plano 018 (Local 78)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	298 lx	605 lx	480 lx	0.62	0.49
25	Plano 018 (Local 79)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	133 lx	309 lx	217 lx	0.61	0.43
26	Plano 018 (Local 80)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	88.3 lx	139 lx	119 lx	0.74	0.64
27	Plano 018 (Local 81)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	51.5 lx	104 lx	81.0 lx	0.64	0.50
28	Plano 018 (Local 82)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	172 lx	432 lx	320 lx	0.54	0.40
29	Plano 018 (Local 83)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	199 lx	459 lx	371 lx	0.54	0.43
30	Plano 018 (Local 84)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	173 lx	484 lx	349 lx	0.50	0.36
31	Plano 018 (Local 86)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	14.4 lx	96.4 lx	43.0 lx	0.33	0.15
32	Plano 018 (Local 87)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	67.1 lx	77.2 lx	73.2 lx	0.92	0.87
33	Plano 018 (Local 88)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	78.0 lx	111 lx	96.5 lx	0.81	0.70
34	Plano 018 (Local 89)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	180 lx	310 lx	251 lx	0.72	0.58
35	Plano 018 (Local 90)	Iluminancia perpendicular (Adaptable)	438 lx	685 lx	573 lx	0.76	0.64
36	Plano 018 (Local 91)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	386 lx	602 lx	513 lx	0.75	0.64
37	Plano 018 (Local 92)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	309 lx	524 lx	443 lx	0.70	0.59
38	Plano 018 (Local 93)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	95.8 lx	117 lx	109 lx	0.88	0.82
39	Plano 018 (Local 94)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	96.1 lx	117 lx	109 lx	0.88	0.82
40	Plano 018 (Local 95)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	97.2 lx	118 lx	110 lx	0.88	0.82
41	Plano 018 (Local 96)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	104 lx	148 lx	126 lx	0.83	0.71
42	Plano 018 (Local 97)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	97.0 lx	117 lx	109 lx	0.89	0.83
43	Plano 018 (Local 98)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	220 lx	351 lx	295 lx	0.75	0.63
44	Plano 018 (Local 99)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	81.0 lx	133 lx	109 lx	0.74	0.61
45	Plano 018 (Local 100)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	130 lx	220 lx	174 lx	0.75	0.59
46	Plano 018 (Local 101)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	323 lx	534 lx	445 lx	0.73	0.60
47	Plano 018 (Local 102)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	151 lx	485 lx	336 lx	0.45	0.31
48	Plano 018 (Local 103)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	180 lx	476 lx	340 lx	0.53	0.38
49	Plano 018 (Local 104)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	68.8 lx	105 lx	90.3 lx	0.76	0.66
50	Plano 018 (Local 105)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	103 lx	295 lx	195 lx	0.53	0.35
51	Plano 018 (Local 106)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	109 lx	294 lx	195 lx	0.56	0.37
52	Plano 018 (Local 107)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	385 lx	757 lx	637 lx	0.60	0.51
53	Plano 018 (Local 108)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	80.9 lx	110 lx	99.2 lx	0.82	0.74
54	Plano 018 (Local 109)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	80.3 lx	110 lx	99.0 lx	0.81	0.73
55	Plano 018 (Local 110)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	173 lx	281 lx	235 lx	0.74	0.62
56	Plano 018 (Local 111)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	81.2 lx	343 lx	163 lx	0.50	0.24
57	Plano 018 (Local 112)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	80.8 lx	148 lx	123 lx	0.66	0.55
58	Plano 018 (Local 113)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	83.4 lx	148 lx	122 lx	0.68	0.56
59	Plano 018 (Local 114)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	122 lx	197 lx	161 lx	0.76	0.65
#	nombre	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	Mín	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
60	Plano 018 (Local 115)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	132 lx <10	191 lx 17.8	166 lx /	0.80 /	0.69 /
61	Plano 018 (Local 116)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	127 lx <10	188 lx 17.9	163 lx /	0.78 /	0.68 /
62	Plano 018 (Local 117)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	298 lx <10	700 lx 17.8	573 lx /	0.52 /	0.43 /
4	ugr1	Unified Glare Rating (UGR)	<10	17.9	/	/	/
5	ugr1	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.0	/	/	/
6	ugr1	Unified Glare Rating (UGR)	<10	18.0	/	/	/
7	Plano 018 (Local 25)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	397 lx	642 lx	549 lx	0.72	0.62
8	Plano 018 (Local 26)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	318 lx	637 lx	541 lx	0.59	0.50
9	Plano 018 (Local 27)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	322 lx	644 lx	541 lx	0.60	0.50
10	Plano 018 (Local 28)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	319 lx	642 lx	542 lx	0.59	0.50
11	Plano 018 (Local 29)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	331 lx	640 lx	543 lx	0.61	0.52
12	Plano 018 (Local 30)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	328 lx	640 lx	541 lx	0.61	0.51
13	Plano 018 (Local 31)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	0.00 lx	0.00 lx	0.00 lx	—	—
14	Plano 018 (Local 32)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	101 lx	278 lx	214 lx	0.47	0.36
15	Plano 018 (Local 33)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	100 lx	288 lx	209 lx	0.48	0.37
16	Plano 018 (Local 34)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	107 lx	272 lx	211 lx	0.51	0.39
17	Plano 018 (Local 35)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	107 lx	270 lx	211 lx	0.51	0.40
18	Plano 018 (Local 36)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	105 lx	277 lx	210 lx	0.50	0.38
#	nombre		Mín	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	Plano 018 (Local 37)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	366 lx	638 lx	550 lx	0.67	0.57
2	Plano 018 (Local 38)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	365 lx	640 lx	548 lx	0.67	0.57
3	Plano 018 (Local 39)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	344 lx	645 lx	547 lx	0.63	0.53
4	Plano 018 (Local 40)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	358 lx	644 lx	548 lx	0.65	0.56
5	Plano 018 (Local 41)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	350 lx	645 lx	546 lx	0.64	0.54
6	Plano 018 (Local 42)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	350 lx	642 lx	544 lx	0.64	0.55
7	Plano 018 (Local 43)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	103 lx	276 lx	212 lx	0.49	0.37
8	Plano 018 (Local 44)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	107 lx	270 lx	214 lx	0.50	0.40
9	Plano 018 (Local 45)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	102 lx	263 lx	209 lx	0.49	0.39
10	Plano 018 (Local 46)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	130 lx	476 lx	322 lx	0.40	0.27
11	Plano 018 (Local 47)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	102 lx	271 lx	209 lx	0.49	0.38
12	Plano 018 (Local 48)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	103 lx	266 lx	209 lx	0.49	0.39
#	nombre		Mín	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	Plano 018 (Local 49)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	352 lx	645 lx	550 lx	0.64	0.55
2	Plano 018 (Local 50)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	353 lx	647 lx	549 lx	0.64	0.55
3	Plano 018 (Local 51)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	341 lx	648 lx	548 lx	0.62	0.53
4	Plano 018 (Local 52)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	350 lx	650 lx	548 lx	0.64	0.54
5	Plano 018 (Local 53)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	347 lx	644 lx	547 lx	0.63	0.54
6	Plano 018 (Local 54)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	343 lx	649 lx	548 lx	0.63	0.53
7	Plano 018 (Local 55)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	108 lx	271 lx	211 lx	0.51	0.40
8	Plano 018 (Local 56)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	108 lx	271 lx	213 lx	0.51	0.40
9	Plano 018 (Local 57)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	97.8 lx	267 lx	208 lx	0.47	0.37
10	Plano 018 (Local 58)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	103 lx	272 lx	213 lx	0.48	0.38
11	Plano 018 (Local 59)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	98.8 lx	266 lx	210 lx	0.47	0.37
12	Plano 018 (Local 60)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	100 lx	267 lx	209 lx	0.48	0.37
#	nombre		Mín	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	Plano 018 (Local 61)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	367 lx	651 lx	552 lx	0.66	0.56
2	Plano 018 (Local 62)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	370 lx	638 lx	551 lx	0.67	0.58
3	Plano 018 (Local 63)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	361 lx	655 lx	550 lx	0.66	0.55
4	Plano 018 (Local 64)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	374 lx	647 lx	549 lx	0.68	0.58
5	Plano 018 (Local 67)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	102 lx	274 lx	210 lx	0.49	0.37
6	Plano 018 (Local 68)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	106 lx	273 lx	213 lx	0.50	0.39
7	Plano 018 (Local 69)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	106 lx	269 lx	209 lx	0.51	0.39
8	Plano 018 (Local 70)	Iluminancia anala perpendicular ilaular (Adaptable) table)	106 lx	272 lx	212 lx	0.50	0.39

MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
TRADICIÓN Y PROGRESO

MUNICIPIO TOCANC
DEPARTAMENTO DE CUNDINA

VoBo.:

CONSORCIO
STARK
CONSORCIO STARK
901.619.583-9
ING NATALIE TRISTANC
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO:

CENTRO DE ATENCIÓ
EDUCACIÓN INICIAL
VEREDA LA FUENTE
EL MUNICIPIO DE
TOCANCIPÁ

LOTE SEVILLA
VEREDA LA FUENTE
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR

CONTRATISTA CONSTRUCTO

CONSORCIO BS INGENIERÍA
CONSORCIO BS
901.590.075-0
ING. JEFFERSON BONILLA LEBMES
RP 25252-126509
REPRESENTANTE LEGAL

CONVENCIONES:

MODIFICACIONES

ING. CONSTRUCTOR: MAURICIO GONZALEZ | MP CN20
ING. DISEÑADOR: JULIO ALFREDO MORA AZUAGA | MP 205-13537
ESPECIALISTA INTERVENTORA: ELVIA CONSUELO CASTAÑEDA | CN 250-09820

ARCHIVO:

EL18 - DISEÑO ILUMINACI
PLANO RECORD

FECHA : 16.05.2025

ESCALA : SIN ESC

PLANO No.

18 DE 22