

MUNICIPIO DE TOCANCIPA
TRADICION Y PROGRESO

MUNICIPIO TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VoBo.:

CONSORCIO STARK
CONSORCIO STARK
901.419.583-9
ING. NATALIE TRISTANCHO
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO:

CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

LOTE SEVILLA
VEREDA LA FUENTE
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA CONSTRUCTOR:

CONSORCIO BS INGENIERÍA
CONSORCIO BS
901.590.075-0
FABIAN BOHÓRQUEZ
MP 25302-088508
DIRECTOR DE OBRA

CONVENCIONES:

CONVENCIONES ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

	Detector de Humo Fotoelectrico Analógico Marca: EDWARDS Ref: 2A-PD – Base Ref: A-B6L
	Detector de Calor – Rate – Of – Rise Analógico Direccionable. Marca: EDWARDS Ref: 2A-HD – Base Ref: A-B6L
	Estación manual DOBLE ACCION direccionable. Marca: EDWARDS Ref: 2SM-CPL + Bridger con Sirena y Estrobo de Fuego
	Sirena Luminica Direccionable Roja Marca: EDWARDS Ref: SIGA-CR
	Modulo Monitor de Dispositivos Convencionales, "FWD" Marca: EDWARDS Ref: IO-MV-1SD/ACI + Bridger
	NOW Multisensor de Photo Electrico (Foto) + Multisensor Marca: EDWARDS Ref: EDPR-10 + Bridger
	Sirena Audible/Visual de Techo (White). Multifrecuencia. "FWD" Marca: EDWARDS Ref: EOPR-10S + Bridger
	Modulo de monitoreo 1 Entrada para contacto N.A. Marca: EDWARDS Ref: CMA-CT1
	Panel de 2 lazos inteligentes, marca Horizon SZE-2MP2R nuevo, + Fuente de poder de 6 amp y bateria de 18 amp. Marca: EDWARDS Ref: HSV-CZE + Modulo de Control de Relevo (CTZ6-ce/CRRevo) + Estrobo 15 V 7.5 a 6 cmb
	Puente Auxiliar para NAC de 6 A. Expansor de Señal NAC. Marca: EDWARDS Ref: EXPANSOR de Señal + Estrobo y Corneta, Indicadores de Spich + Corneta en el techo + Estrobo 15 V 7.5 a 6 cmb
	Shutdown remoto
	Beam Detector
	1 CAP. Dispositivo direcc.se Replaza un Rociador/sin del Lazo. No vendor. Emplear en la Zona
	Area de Cobertura de los Detectores de humo y remotes Terminos (Dm de Diametro).
	Indica que el tubo va en la misma direccion en que tiene la flecha. Sin dato indicado.
	Indica que el tubo va y baja en esa misma de la flecha. Sin dato indicado.
	Tuberia EMT 3/4" Instalada en Techo o Muro.
	Tuberia EMT 1" Instalada en Techo o Muro.
	Tuberia EMT 1" Instalada en Techo o Muro. Indica Bajada a Panel de Alarma.
	Cable UTP Cat 6 Apantallado.
	Cable ADV #Lazo En Disposicion (Direccion Humo, Termico, ETC) Y Numero de Dispositivos en el Lazo.
	Cuadro de Referencia de la Ubicacion/en la los Detectores Encontrados/ver/ver

MODIFICACIONES

ING. CONSTRUCTOR:
MAURICIO BECERRA | MP CN205- 106819

DISEÑADOR:
JUDITH V.
EDIFFEL ROCIO VERJEL BAYONA | MP25255-263605 CND

ESPECIALISTA INTERVENTORIA:
ELVIA CONSUELO CASTAÑEDA | CM05-08820

ARCHIVO:

EL-20 DETECCIÓN DE INCENDIOS PLANO RECORD

FECHA :	ESCALA :
16.05.2025	SIN ESCALA

PLANO No.

20 DE 22