




ALZADO

DETALLE CALENTADOR DE TIRO FORZADO
(12 LTS/MIN) CUARTO DE ASEO



ALZADO

DETALLE CALENTADOR DE TIRO FORZADO
(21 LTS/MIN) LAVANDERÍA



PERFIL ALZADO

DETALLE CALENTADOR DE TIRO FORZADO (12 L/Min.)
INSTALADO EN EXTERIOR DESCUBIERTO CON TEJA DE PROTECCIÓN.



DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (CALENTADOR 6 L.)

DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (CALENTADOR 12 L.)

DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (BAÑO MARIA)

DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (ESTUFA ENANA)


DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (ESTUFA 6 PUESTOS)

DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (ASADOR INDUSTRIAL)


DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (MARMITA)

DETALLE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO (CALENTADOR 21 L.)

DETALLE TUBERÍA DE
POLIETILENO ENTERRADA





DETALLE SOPORTE TUBERÍA VERTICAL




NOTA
CUANDO EL DIÁMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL DIÁMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIÁMETRO DE LA PLAUTA DEBE SER IGUAL AL DE SALIDA DEL REGULADOR.
EL ESPACIO DE LOS REGULADORES Y MEDIDORES EN EL PROYECTO PODRÁ SER AJUSTADO SEGÚN VALIDACIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DE VANTI EN OBRA.

DETALLE CENTRO DE MEDICIÓN
1 MEDIDOR G-16 Y 1 REGULADOR DE PRIMERA ETAPA





DETALLE TUBERÍA A LA VISTA



DETALLE VENTILACIÓN SUPERIOR
E INFERIOR EN PUERTA CON PERSIANA

PLANO No. GS-501 | PLANCHA | DE

CONTRATISTA CONSTRUCTOR:

CONSORCIO BS INGENIERÍA
CONSORCIO BS
901.590.075-0
ING. JEFFERSON BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO:
CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

LOTE SEVILLA
VEREDA LA FUENTE
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO
ARC INSTALACIONES
Cr. 111c N° 78 - 30
7002795

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO
Arq. Hamid Higuera Castillo
M.P. 25700-53174 CND
Cr. 16 N° 57 - 36 of. 301
5471756

CONVENCIONES

CONTIENE

ESCALA: SIN ESCALA	FECHA DISEÑO:
ARCHIVO: cad.dwg	FECHA COPIA:
DIBUJÓ: Juan Carlos Ruiz	REVISIÓN:
PLANO No.: GS-501	PLANCHA: DE: