ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bogotá DC, 09 de marzo de 2026.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BASPC 27
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía No. **MC-019-BASPC27-2026,** convocada por el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL – BASPC 27**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLÓN DE ASPC N° 27 PARA LA VIGENCIA 2026".**

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	40101701	Acondicionador de Aire Tipo Paquete Enfriamiento Sólo - 13 SEER - R410A Descarga Horizontal - 3 a 5 Toneladas - 60Hz -Una Fasealto rendimiento con gas ecológico R410A, eficiencia energética de 13 SEER, rango de 3 a 5 toneladas (36,000 a 60,000 BTUs), suministro eléctrico monofásico 60Hz (generalmente 220V), compresores scroll o rotativo, diseño compacto y resistente con descarga horizontal para instalación exterior, y fácil mantenimiento. SOLO INCLUYE EL KIT DE INSTALACION (tres (3) metros de tubería y tres (3) metros de cable eléctrico) (NO INCLUYE LA INSTALACION)	Unidad	X	
2	40101701	Aire Acondicionado Split. amigable con el medio ambiente Capacidad (Enfriamiento, BTU/H) /18000 Categorías 18000 BTU, 220V, Aire Acondicionado, Mini Split Inverter, Tipo, Voltaje SOLO INCLUYE EL KIT DE INSTALACION (tres (3) metros de tubería y cuatro (4) metros de cable eléctrico) (NO INCLUYE LA INSTALACION)	Unidad	X	

Cordialmente,

KAROL LIZETH BALLESTEROS ROJAS
C.C. 1005774453 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL
CIRCUITOS TECNOLOGICOS SAS
NIT. 901.487.279-6