Gobernación de Cundinamarca	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Código: M-PDS-GSP-LSP-FR-403
		Versión: 03
	ACTA DE TOMA DE MUESTRAS AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Fecha de Aprobación: 2024-11-12

CÓDIGO RADICACIÓN DEL LABORATORIO: AA000232-2026

DATOS PERSONA PRESTADORA

Nombre de la Empresa Prestadora o Acueducto	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS AAA DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA
Dirección de la Empresa Prestadora o Acueducto	CALLE 4 # 3-04 — Departamento: CUNDINAMARCA
Nombre de la Planta o Sistema de Tratamiento de Agua	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) CASCO URBANO
Municipio donde se toma la muestra	QUEBRADANEGRA

DATOS DE LA MUESTRA

Fecha de toma de muestra	2026 / 01 / 29
Hora de toma de muestra	6 : 03
Fecha de recepción de muestra	2026 / 01 / 29
Hora de recepción de muestra	11:28 am
Temperatura de la muestra	3,6 °C
Temperatura de la muestra corregida	4,4 °C
Nombre de Fuente de Abastecimiento (río, quebrada, pozo, otro)	QUEBRADA AGUA CLARA
Desinfectante	CG AH HS **X** CC MO DS DC OZ UV
Coagulante	**X** SB SF3 SF2 CA CF3 CF2 AS PAC PO

Tomada por: JULIAN CASTAÑEDA

Entregada por: Orjuela Hernando

En caso de entrega de custodia:

Fecha de entrega de custodia: 2026/01/29

Hora de entrega de la custodia: 08:10 am

Motivo de entrega de custodia: PROGRAMACION

Análisis Solicitado: Fisicoquímico **x** — Microbiológico **x** — Especiales Fisicoquímico — Cryptosporodium y Giardia — Otros

Objeto de la muestra: Vigilancia y Control **x** — Queja y/o emergencia sanitaria

Tipo de Agua: Cruda para Consumo Humano — Tratada **x**

Coagulantes: Sulfato de Aluminio tipo A(SA), Sulfato de Aluminio tipo B(SB), Sulfato de Hierro III- Sulfato Férrico(SF3), Sulfato de Hierro II- Sulfato Ferroso(SF2), Cloruro de aluminio- tricloruro de aluminio- clorhidrato de aluminio(CA), cloruro de hierro (III)- tricloruro férrico-Cloruro Férrico(CF3), Cloruro de hierro II- Cloruro Ferroso(CF2),, Aluminato de Sodio- Aluminato(AS), Cloruro de Polialuminio-Policloruro de Alumino-PAC-Polialuminio Hidroxicloruro-PACl(PAC), Silicato de Sodio(SS),Poliacrilamidas.(PO)

Solicitante: SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA — Tel. Solicitante: 7491719

LOCALIZACIÓN DE PUNTO Y TOMA DE MUESTRA

Punto de Toma Concertado: SI [X] NO [ ]

Código de Punto de Toma Concertado: 1004 — Punto de Toma (Grifo, Hidrante, etc.): GRIFO

Dirección: CARRERA 3 # 3-33 — Ubicación: BOMBEROS

Análisis in situ

Cloro Residual: 1,83 — Método: **X** CV FO ES

pH: 7,72 — Método: **X** TI IN CV EL PO

Métodos Cloro: Colorimétrico (CO)- comparación visual (CV) , fotométrico (FO) y espectrofotométrico (ES).
Métodos pH: Colorimétrico (CO)- tira indicadora(TI), indicadores de pH(IN), Comparación Visual(CV), Electrométrico(EL), Potenciométrico (PO)

Se toma Contramuestra por la E. S. P: SI [ ] NO [X]

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN TOMÓ LA MUESTRA	FIRMA DE TESTIGO	FIRMA RECEPCIONISTA LABORATORIO
Nombre: Julian Castañeda	Nombre: Jose wilma segura	Nombre: leidy tatiana tones
Cargo: Ing Ambiental	Cargo: O. planta	
cc 1072746929	cc 80782813	

Powered by CamScanner