Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48414**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Ind)	Serie NR	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa IMA-0151	Código ECRI	Ubicación Ortesis y Prótesis
	Riesgo	
Marca York	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo pacogoh1033a		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69273	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Martes 25, Marzo 2025	9:04 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**En Próxima Visita**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Posible Microfuga**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Regular**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Regular**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

14,5 amperios

224 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certifica
Pinza amperimétrica, herramienta de mano. Hidrolavadora inalambrica				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan Angulo	2025-03-25 09:04:32	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-03-25 09:18:56	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-03-25 09:19:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025