Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48277**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Precision (Industrial)	Serie: 17020192	Servicio: Oncología
Código-Placa: IMA-1481/21163	Código ECRI:	Ubicación: Acelerador Lineal
Marca: TECAM	Riesgo:	Edicio: Ed. Oncologia (Externo)
Modelo: 1UEBE48026	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69586	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Miércoles 12, Marzo 2025	17:26 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza Básica**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

5,8 amperios

221 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-03-12 17:26:57	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-03-14 09:30:50	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-03-14 09:30:57	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025