Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48401**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo EXTRACTOR TIPO TURBINA (Industrial)	Serie 01-24-22806	Servicio Patología
Código-Placa IMEXT-04	Código ECRI	Ubicación Patología
	Riesgo	
Marca SODECA	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo CJBX/ALG-12/12-1.5		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
73283	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Viernes 21, Marzo 2025	15:46 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Protocolo Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revision turbina	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizado**	Ninguna
Voltajes equipos	**Realizado**	Ninguna
Revisión correa/poleas	**Realizado**	Ninguna
Revisión rodamientos motor	**Realizado**	condiciones normales

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

consumo: 4.13 amp

voltaje: L1: 213 V L2: 212 V L3: 211.4 V

condiciones de funcionamineto de las 2 extracciones de patologia

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
aceite limpiador acero inoxidable				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon herenandez	2025-03-21 15:46:40	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-03-25 08:41:59	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-03-25 08:42:03	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025