Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48328**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Portón oncología acelerador lineal	Serie:	Servicio: Oncología
Código-Placa: IMPOR-02	Código ECRI:	Ubicación: Acelerador Lineal
Marca: NR	Riesgo:	Edicio: Ed. Oncologia (Externo)
Modelo:	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69794	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Lunes 17, Marzo 2025	9:11 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Limpieza general tablero	**Realizado**	Ninguna
Revisión de pulsadores	**Realizado**	Ninguna
Revision motor reductor	**Realizado**	Ninguna
Revision cadena metalica	**Realizado**	se engrasa cadena
Revision voltajes tablero	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: L1-L2: 221.4 V L2-L3: 224.0 V L3-L1: 221.0V

consumo: 4.3amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				
grasa industrial				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-03-17 09:11:39	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-03-17 09:45:57	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-03-17 09:46:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025