Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48349**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Sistema De Bombeo De Agua (Ind)	Serie NT	Servicio Cuarto Bombeo Agua
Código-Placa IMBOM-01	Código ECRI	Ubicación industrial
	Riesgo	
Marca Siemens	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 5X25-20w		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70107	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Martes 18, Marzo 2025	11:38 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión general estado físico de cuarto de bombeo	**Revisado**	Ninguna
Verificación sistema eléctrico y de control	**Optimo**	Ninguna
Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional	**Limpio Y Desinfectado**	Ninguna
Verifica el funcionamiento del equipo	**Optimo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: L1-L2: 228.1 V L2-L3: 227.0 V L3-L1: 226.9 V

consumo: L1: 37.2 A L2: 37.5 A L3: 37.1 A

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-03-18 11:38:38	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-03-19 09:01:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-03-19 09:01:07	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025