Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **48185**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 22091170	Servicio Patología
Código-Placa IMUMA-10/46309	Código ECRI	Ubicación Patología
Marca TECAM	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 1 UZTR 08 136-C		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70601	Preventiva	Lunes 31, Marzo 2025	Jueves 6, Marzo 2025	16:39 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Realizado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad evaporadora	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Ajuste general de piezas sueltas	**Realizado**	Ninguna
Revisión eléctrica general del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión de fugas del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 2121.7v

caudal:c609 cfm

se solicita cambio de filtros ,se deja sin filtro

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
brillalum -0.2 lts				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
fusibles 3.5 amp-250				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: diego botia/diego elle	2025-03-06 16:39:13	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-03-11 09:39:02	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-03-11 09:39:08	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtek Todos los derechos reservados. ©2025