ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN RED DE GASES MEDICINALES OXIGENO Y AIRE. -
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025

IMFUSO INGENIERIAS.A.S


UBICACIÓN	OXIGENO			AIRE MEDICINAL			OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
ESE HUS	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA	REGULADOR	BUITRÓN	TUBERIA		
CENTRAL DE GASES	√	√	√	√	√	√		
PRIMER PISO	√	√	√	√	√	√		
SEGUNDO PISO	√	√	√	√	√	√		
TERCER PISO	√	√	√	√	√	√		
CUARTO PISO	√	√	√	√	√	√		
QUINTO PISO	√	√	√	√	√	√		
SEXTO PISO	√	√	√	√	√	√		
SEPTIMO PISO	√	√	√	√	√	√		
OCTAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
NOVENO PISO	√	√	√	√	√	√		
DECIMO PISO	√	√	√	√	√	√		
ONCEAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
DOCEAVO PISO	√	√	√	√	√	√		
URG-NUEVA	√	√	√	√	√	√		
ONCOLOGIA	√	√	√	√	√	√		

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES:MARZO/2025						FUSO INGENIERIAS S.A.S
	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
CENTRAL URGENCIAS NUEVA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA ERA PRIMER PISO	4					
TRIAGE ADULTOS PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO PRIMER PISO	1					
CONSULTORIO 4 PRIMER PISO	1					
CONTROL PACIENTES 1 PRIMER PISO	1					
SALA REANIMACION 1-2-3-4	4		4			
CONSULTA Y PROCE.GINECOOBSTRETICIA	3					
SALA REANIMACION PEDIATRICA	1		1			
TRAUMA URG-P 11-12-13	2		2			
SALA YESOS URGP-15	1					
OBSERVACION PEDIATRICA URGP 01-06	6		6			
OBS. PEDIATRIA SALA ERA	1					
CONSULTORIO PEDIATRICO 1	1					
CONSULTOIO PEDIATRICO 2	1					
FASE 2 -C4-C8	62		62			
PANALES URG A H-M-N 01-37	37		14 PANEL	1ERE PISO		
PANEL SALA PROCEDIMIENTO PEDIATRICA	1		32 PANEL	2DO PISO		
PANEL SALA REHIDRATACION	2					
PANEL AREA POLICIA	6					
fase 3	23		23			
presion manometro oxigeno	56					
presion manometro aire	62					
presion vacio	55					
falla tomas medicinales	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MARZO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PRIMER PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
BIOMEDICOS	2		3			
UCI INTERMEDIA	27		27			
TOMAS TOTAL	29		30			
PRESION TOMA OXIGENO	62					
PRESION TOMA AIRE	64					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales de funcionamiento de Tomas gases medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES: MARZO/2025						MFUSO INGENIERIAS.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO-IMAGENOLOGIA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA DE RAYOS X-IMAGENOLOGIA		1		1		
SALA 2-RAYOS X	2		1			
SALA 3-RAYOS X	1		1			
RECUPERACION ANGIOGRAFO	3		3			
SALA ANGIOGRAFO		1		1		
RESONADOR		1		1		
TOMOGRAFO 2	1		1			
TOMOGRAFO 1	1		2			
ECOGRAFO 4	1					
MAMOGRAFO	2					
ECOGRAFO 3	1					
ECOGRAFO 2	1					
ECOGRAFO 1	1					
SALA PASILLO ESTACION	3					
SALA ANGOGRAFO 2	2		2			
TOMA TOTAL	**19**	**3**	**10**	**3**		
PRESION MANOMETRO OXIGENO	50					
PRESIONMANOMETRO AIRES	62					
FALLAS EN TOMAS MEDICINALES	Condiciones Normales Tomas gases medicinales.					



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - MES : MARZO/2025						MFUSO INGENIERIAS A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEGUNDO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
C9-URG.PEDIATRICA ANTIGUA						
SALA 1	2		1		RETIRADA	
REANIMACION	5		5		RETIRADA	
SALA2	2		3		RETIRADA	
CONSULTORIOS	2		2		RETIRADA	
C10-TRIAJE	3		3		RETIRADA	
C-11	5		5		RETIRADA	
HEMOCENTRO						
FLEBOTOMIA	3					
SALA DONANTES	4					
SALA HEMOTERAPIA	4					
TOMAS TOTALES	11		0			
PRESION MANOMETRO OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO AIRE	62					
FALLAS TOMAS MEDICINALES	Tomas Gases medicinales funcionamiento correcto.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. -- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
UCI ADULTOS PISO 3	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI CUBICULOS 18	36		36		19	C. Enfermería
CUBICULO MONITORES	2		2		2	
TOMAS TOTALES	38		38		21	
PRESION MANOMETROS RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETROS RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	JV					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						IMFUSO INGENIERIAS S.A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		VACIO	FIRMA VISITA
UCIS CUARTO PISO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS PISO 4	48		48		48	
TOTAL TOMAS	48		48		48	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION VACIO	VT					
OBSERVACION FALLAS DE TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER -RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						MFUSO INGENIERIAS A.S
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO QUEMADOS	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 5	2	1	4	1		
SALA 6	2	1	4			
ZONA AMARILLA	1		2			
CUARTO AISLAMIENTO	1		1			
CAFETERIA	1		1			
SALA HOMBRES	4		4			
SALA MUJERES	4		4			
SALA PEDIATRIA	4		4			
CURACIONES	2		2			
SALA RESIDENTES	2		2			
TOMAS TOTALES	**23**		**28**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones de funcionamiento correcto. Realizar toma aire por fuga ESE necesita realizar cierre total del piso para revision area prenatal					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUINTO PISO PARTOS Y U.M.F.	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 7	2		4			
SALA 8	3		3			
SALA NEONATAL	2		4			
SALA DE VACUNA	1		2			
SALA TRABAJOS PARTOS	2		4			
SALA RECUPERACION	4		4			
AREA CONTROL	5		5			
AREA AMARILLA	2		2			
SALA ALTO RIESGO	6		6			
CONSULTORIOS	5		5			
UNIDAD MATERNO FETAL						
CONSULTORIOS	2		2			
ECOGRAFIAS	2		2			
TOMAS TOTALES	**36**		**43**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Recien Nacidos Area Adaptacion neonatal. (Se requiere cierre Total del piso para revision)					

Laura Bautista

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-RELACION DE TOMAS DE GASES MEDICINALES -MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MES : MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
QUIROFANOS PISO 6	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
SALA 1	2	1	2	1		
SALA 2	2	1	2	1		
SALA 3	2	1	2	1		
SALA 4	2	1	2	1		
CENTRO CIRUGIA	1		1			
SALA RECUPERACION	12		12			
AREA VERDE	1		1			
ESTERILIZACION	2		2			
SUBFARMACIA	1		1			
TOMAS TOTALES	**25**	**4**	**25**	**4**		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMAS	Se retira regulador de Aire para revision					
	condiciones Normales Las tomas medicinales.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEXTO PISO HEMATOLOGIA	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
MEDH 01-02	2		2			
MEDH 03-04	2		2			
MEDH 05-06	2		2			
MEDH 07-08	2		2			
MEDH 09	1		1			
MEDH 10	1		1			
MEDH 11	1		1			
MEDH REANIMACION	1		1			
MEDICINA INTERNA PISO:6						
MEDI 01-02	2		2			
MEDI 03-04	2		2			
MEDI 05-06	2		2			
MEDI 07-08	2		2			
MEDI 09-10	2		2			
MEDI 11-12	2		2			
TOMAS TOTALES	**24**		**24**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
PRESION MANOMETRO RED VACIO	15					
FALLAS EN TOMAS	Revision de 2 tomas					
	Se retiran ejectores a entregar a alma					
	con					
	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO /2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
SEPTIMO PISO-MEDICINA INTERNA	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**VACIO**		
AISLADO S 1	1		1			
AISLADO 2 AREA DERECHA	1		1			
MEDI 1	2		2			
MEDI 2	4		4			
MEDI 3	4		4			
MEDI 51 AL 52	2		2			
MEDI 50	2		2			
MEDI 49	2		2			
MEDI 47 AL 48	2		2			
PROCEDIMIENTO	1		1			
MEDI 43 AL 46	4		4			
MEDI 41 AL 42	2		2			
MEDI 37 AL 40	4		4			
COSTADO OCCIDENTE	AGGA					
MEDI 32 AL 36	**4**		**4**			
MEDI 27 AL 31	**5**		**5**			
MEDI 22 AL 26	5		5			
MEDI 21	2		2			
MEDI 20	2		2			
MEDI 15 AL 19	5		5			
MEDI 14	1		1			
MEDI 13	1		1			
TOMAS TOTALES	56		25	31		
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	60					
PRESION VACUOMETRO RED DE VACIO	62					
FALLAS EN TOMA	Condiciones Normales de funcionamiento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO OCTAVO	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CIRUGIA GENERAL						
CIRU -46-47	4		4			
CIRU -48	2		2			
CIRU -49	2		2			
CIRU 42-45	2		2			
CIRU -50	2		2			
CIRU -38-41	2		2			
CIRU-34-37	2		2			
CIRU-30-33	1		1			
CIRU-26-29	1		1			
CIRU-23-25	1		1			
CIRU-19-22	4		4			
CIRUGIA GENERAL						
CIRU-15-18	4		4			
CIRU-13-14	4		4			
CIRU-11-12	4		4			Sandra. Q
CIRU-09-10	2		2			Sandra. Q
CIRU-07-08	2		2			Sandra. Q
CIRU-05-06	2		2			Sandra. Q
CIRU-04	2		2			Sandra. Q
CIRU-03	2		2			Sandra. Q
CIRU-02	2		2			Sandra. Q
CIRU-01						Sandra. Q
TOMAS TOTALES	47		47			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE VACIO	55					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES. - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025						
UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
UCIS PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
UCI ADULTOS						e.Emaldo
QUINCE CUBICULOS 1 AL 15	30		30			
UCI PEDIATRICA						
OCHO CUBICULOS	16		16			angela
UCI NEONATAL	4		4			angela
TOMAS TOTALES	50		50			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	55					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS TOMAS	Revisar Toma Aire cubiculo 7					
	Uci Pediatrica. Tomas funcionando bien.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL . MES: MARZO/2025

	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO NUEVE	PARED	CIALITICA	PARED	CIALITICA		
CARDIOLOGIA	3		1			Andrea Gara.
SALA PROCEDIMIENTOS	1		1			Yeyeri A
FUNCION PULMONAR	1		1			Yeyeri A
NEUROLOGIA-ELECTROENCEFALOGRAFIA	1		1			Elizabeth
NEUMOLOGIA	3		3			Yeyeri A.
TOTALES TOMAS	**9**		**7**			
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	60					
FALLAS EN TOMAS	Condiciones Normales de funciona					
	miento.					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		AIRE MEDICINAL		VACIO	FIRMA VISITA
PISO DIEZ	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
HOSPITALIZACION PEDIATRIA						
L-08	1		1			
PEDM-09 AISLADO	1		1			
PEDM-10 AISLADO	1		1			
L01-L04	4		4			
L05-L07	4		4			
PEDM-03-08	4		4			
PEDQ 01-04 Y PEDM 01-02	4		4			
PEDL 01-06	4		4			
ENTREGA DE BIBERONES			1			
AREA RECIEN NACIDOS						
UNEO-01-UNEO-30	30		11		30	ESTA UCI NEO P:4
TOTAL TOMAS	53		35		30	
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS TOMAS	Condiciones Normales de funcionamiento					

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - RELACIÓN DE TOMAS DE GASES MEDICINALES - MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. MES: MARZO/2025

UBICACIÓN	OXIGENO		VACIO MEDICINAL		OBSERVACIONES	FIRMA VISITA
PISO ONCE	**PARED**	**CIALITICA**	**PARED**	**CIALITICA**		
CIRU-85-86	2		2			
CIRU-82-84	3		3			
CIRU-78-81	4		4			
CIRU-75-77	3		3			
CIRU-73-74	2		2			
CIRU-70-72	3		3			
CIRU-68-69	2		2			
CIRU-65-67	3		3			
CIRU-63-64	2		2			
CIRU-59-62	4		4			
CIRU-55-58	4		4			
CIRU-52	1		1			
CIRU-53-54	2		2			
GASTROENTEROLOGIA	2		2			
GINECOBSTRETICA						
GINE 17-21	7		7			
GINE 22-24	4		4			
GINE 25-26	**2**		**2**			
SALA PROCEDIMIENTOS	1		11			
GINE 06-16	10		10			
GINE 04-05	2		2			
GINE 02-03	2		2			
GINE 01	1		1			
PRESION VACIO	57					
PRESION MANOMETRO RED DE OXIGENO	58					
PRESION MANOMETRO RED DE AIRE	62					
FALLAS EN TOMA	Se realiza	flujometria	para	revision		
	Tomas	gases	medicinales	funcionando	bien	