CONSORCIO USAQUÉN 005 2024	**VERIFICACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**	**Codigo:**	VAL-FO-003
		Versión:	1
		Fecha:	18/02/2025

CINTA MÉTRICA

A _____ **B**

C _____ **D**

E _____ **F**

Proyecto: _____

Tipo de Equipo: _____

Marca: _____

El Cero coincide con el borde del instrumento?: **Si** ☐ **No** ☐

Ciudad: _____ **Fecha:** ____ / ____ / ____
aa mm dd

Patrón medida en obra: _____

Lectura Registro: _____ _____ _____

Promedio de Lecturas: _____ **Tolerancia:** _____

Cumple: **SI** ☐ **NO** ☐

OBSERVACIONES Y/O ACCIÓN A TOMAR

La exactitud de la cinta se debe verificar como mínimo vez al mes siguiendo los siguientes pasos:

● Se materializa en el sitio de la obra un patrón de medida predeterminado con equipos de topografia previamente calibrados o verificados·

· En cada verificación se comparára el patrón de medida con la medida que muestre la cinta. (tres lecturas) y se promedia.

· Si la medida que muestra lacinta es diferente a la del patrón de medida se debe retirar de la obra

MIRA TOPOGRÁFICA

VERIFICAR	CUMPLE	OBSERVACIONES Y/O ACCIÓN A TOMAR
Números		
Tope		
Base		
Longitud		

Para la verificación se tendrá en cuenta lo siguiente; a) Que los números estén legibles, b) Que los cuerpos para la extensión de la mira no tengan juego c) Que la base de la mira este totalmente pareja, d) Que la numeración de la mira este completa y que la longitud de esta sea suficiente para las medidas que se van a tomar, esta longitud se verificará con un acinta métrica previamente revisada, y se harán mediciones por cada cuerpo de la mira y posteriormente se medirá la longitud total.