Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50600**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Bomba Succion (Ind)	Serie 80059698	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 8406/IMOP-11	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
	Riesgo	
Marca Bush	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo RSRA0025		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
73277	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Martes 20, Mayo 2025	10:52 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
Revisión general del estado físico del equipo.	**Realizado**	Ninguna
Verifique el cable AC.	**Realizado**	Ninguna
Realice limpieza interna de la culata (Flaper y Junta).	**Realizado**	Ninguna
Verifique el funcionamiento del equipo con el analizador en valores de 100, 200, 300 y 400 mmHg VAC.	**Realizado**	Ninguna
Aplique el instructivo de limpieza y desinfección institucional.	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 126.3 v

consumo: 3.5 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
limpiador electronico				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-05-20 10:52:07	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-21 11:20:39	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-21 11:20:44	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025