Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50105**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Cuarto Frio (Ind)	Serie: M13K346322	Servicio: Hemocentro
Código-Placa: IMN-51R	Código ECRI:	Ubicación: CUARTO FRIO
Marca: HEATCRAFT	Riesgo:	Edicio: Ed. Hemocentro (Externo)
Modelo: FLEX225H2-D	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69737	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Viernes 2, Mayo 2025	17:01 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el cuarto frio	**Realizado**	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	**Realizado**	Ninguna
¿La temperatura del equipo se encuentra dentro del rango establecido para condiciones hospitalarias?	**Si**	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	**Realizado**	Ninguna
¿Hay alguna fuga de refrigerante en el equipo?	**No**	Ninguna
Verificación de voltaje en el suministro del equipo, y corrientes en el compresor (escribirlas)	**9,4 amperios 221 voltios**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad manejadora	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

9,4 amperios

223 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-05-02 17:01:43	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-05-06 08:42:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-05-06 08:42:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025