Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50667**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo DESHUMIDIFICADOR (Industrial)	Serie 3408143103960102M0111	Servicio Hemocentro
Código-Placa IMHU-0002/33153	Código ECRI	Ubicación Hematología
Marca COMFORT FRESH	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Ed. Hemocentro (Externo)
Modelo MDCK-70AEN1		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70014	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Jueves 22, Mayo 2025	16:11 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR CONEXION ELECTRICA, (indique la tensión de alimentación en Voltios)	**Equipo Encendido**	Ninguna
limpieza de Filtro de aire	**Realizada**	Ninguna
verificar circulación de aire adecuada	**Verificado**	Ninguna
Limpiar la rejilla y la carcasa	**Limpieza Ok**	Ninguna
limpiar la cubeta	**Limpieza Ok**	Ninguna
verificar fugas manguera desagüe	**Sin Fugas**	Ninguna
precauciones de seguridad (verifíquese con manual de equipo)	**Verificado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 127-.2 v

consumo: 5.8 amp

humedad: 57%

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: diego botia	2025-05-22 16:11:18	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-27 17:39:47	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-27 17:39:51	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025