Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50361**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Sistema De Bombeo De Agua (Ind)	Serie NT	Servicio Cuarto Bombeo Agua
Código-Placa IMBOM-01	Código ECRI	Ubicación industrial
	Riesgo	
Marca Siemens	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 5X25-20w		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70113	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Martes 13, Mayo 2025	9:35 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión general estado físico de cuarto de bombeo	**Revisado**	se paso requirimiento para cambio de tuberia por corrosion y sulfatada que conduce el agua a los diferentes pisos
Verificación sistema eléctrico y de control	**Optimo**	Ninguna
Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional	**Limpio Y Desinfectado**	Ninguna
Verifica el funcionamiento del equipo	**Optimo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

consumo: A1: 40.20 A A2: 41.00 A A3: 41.93 A

voltaje: 219.1 v 60 hz V2: 219.7 V 60.0 HZ V3: 217.8 V 60.0 HZ

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-05-13 09:35:03	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2025-05-15 08:25:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: OK.	2025-05-15 08:25:32	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025