Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50362**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Sistema De Bombeo De Agua (Industrial) | Serie<br>22017307 | Servicio<br>Cuarto Bombeo Agua |
| Código-Placa<br>IMBOM-02 | Código ECRI | Ubicación<br>industrial |
| | Riesgo | |
| Marca<br>Siemens | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>5X25-20W | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70114 | Preventiva | Sábado 31, Mayo 2025 | Martes 13, Mayo 2025 | 9:42 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Revisión general estado físico de cuarto de bombeo | **Revisado** | se paso solicitud de cambio de tuberia con sus elementos de 4" por corrosion |
| Verificación sistema eléctrico y de control | **Optimo** | Ninguna |
| Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional | **Limpio Y Desinfectado** | Ninguna |
| Verifica el funcionamiento del equipo | **Optimo** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

consumo: A1: 40.20 A A2: 41.00 A A3: 42.93 A

voltaje: V1: 219.1 V 60.0 HZ V2: 219.7 V 60.0 HZ V3: 217.8 V 60.0 HZ

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |
| herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| bio clean chemi clean 0.1 lts | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: nemecio egea | 2025-05-13 09:42:23 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | REPORTE ACEPTADO: OK. | 2025-05-15 08:25:57 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: OK. | 2025-05-15 08:26:03 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025