Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50502**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Portón Gases Medicinales (Industrial)	Serie	Servicio Gases Medicinales
Código-Placa IMPOR-03	Código ECRI	Ubicación Tanque Criogénico
Marca NR	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Portón

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69815	Preventiva	Sábado 31, Mayo 2025	Jueves 15, Mayo 2025	16:36 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Limpieza general del tablero	**Realizado**	Ninguna
Revisión de brazos	**Realizado**	se solda estructura de sostiene brazo por soldadura vencida
Revisión de sensores	**Realizado**	Ninguna
Revisión de voltajes	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 22.31 vcc

voltaje: 127.5 v

consumo: 0.729 a

se cambia bateria del control 12v -1.2 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
limpiador electronico				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
1 bateria 12v -1.2 amp				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico. jesus soto	2025-05-15 16:36:35	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-05-22 09:07:28	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-05-22 09:07:34	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025