FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2025	Mes:	07	Día:	01	Hora inicial:	2:00 pm
Fecha de terminación:	Año:	2025	Mes:	07	Día:	01	Hora final:	4:00 pm

Marca: n/f	Modelo: n/f	Serie: n/f	Inventario: n/f
Ubicación: Piso 3 laboratorio clinico	Tipo de Equipo: Extractores - filtros		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☐	Correctivo: ☑	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hace limpieza, mantenimiento y cambio de filtros a extractores de las areas de Piso 3 laboratorio clinico preparación de cultivos "mmto", lavado de materiales "mmto", autoclave paffor "cambio de 2 filtros", bodega principal "mmto" basiloscopia "mmto", microbacterias "cambio de filtro", bodega de sustancias "cambio de filtro y mantenimiento"

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

Se hace limpieza y mantenimiento a extractores del area de laboratorio clinico en piso 3
Total 12 Extractores

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
5	filtros para extractor		

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

2	cintas Poil		

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta de mano. pinza amperimetrica, destornillador inalambrico

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Jesus S. Fabio A.
Nombre del técnico
CC.

Jon Del Real
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1098739726

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.