Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **51875**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Lijadora De Cinta Orientable (Ind)	Serie 158	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 09952/IMOP-10	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
Marca Marpol	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 303		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77612	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Jueves 10, Julio 2025	10:59 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION ELECTRICA GENERAL (CONTACTOR SWICHE)	**revision del sistema electrico de la lijadora**	Ninguna
VERIFICAR ALINEAMIENTO DE BANDA DE LIJA	**se realiza revision de todo el sistema**	Ninguna
REVISAR VOLTAJE Y AMPERAJE	**voltaje y amperaje condiciones normales voltaje: 223.6 v consumo por fase : 4.5 amp**	Ninguna
AJUSTE GENERAL DE LA MAQUINA	**se realiza y se cambia lija por daño de la exixtente**	Ninguna
REVISAR Y LIMPIAR GUARDAPOLVO	**condiciones normales**	Ninguna
LIMPIEZA GENERAL	**se realiza**	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**condiciones normales de uso**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

lijadora funcionando bien

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico : marlon hernandez	2025-07-10 10:59:02	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-14 11:36:51	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-14 11:50:22	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025