Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52086**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 23050558	Servicio Urgencias Fase 2
Código-Placa IMUMA-02/46317	Código ECRI	Ubicación URGENCIAS FASE 2
	Riesgo	
Marca TECAM	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 3ADET-10		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
71011	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Viernes 18, Julio 2025	16:39 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Realizado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad evaporadora	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Ajuste general de piezas sueltas	**Realizado**	Ninguna
Revisión eléctrica general del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión de fugas del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 223.6 v

caudal: 4609 cfm

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: bryan angulo/ diego botia	2025-07-18 16:39:35	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-24 17:27:15	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-24 17:27:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025