Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52248**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Caldera (Industrial)	Serie N/T	Servicio Caldera a GAS
Código-Placa IMCAL-0102	Código ECRI	Ubicación SUBESTACION
	Riesgo	
Marca NR	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 20bhp-686		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69706	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Viernes 25, Julio 2025	14:37 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEMANAL	**Si**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NIVELES MC DONELL	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR ESTADO DE LA LLAMA	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR EL ESTADO DEL MOTOR DEL VENTILADOR	**Bueno**	Ninguna
VERIFICAR FUGAS DE GAS NATURAL	**Normal**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA REGULADORA DE GAS DEL CREB	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PLC	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA AGUA DE SUMINISTRO	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR TABLERO ELECTRICO SISTEMA DE ALTERNADO DE BOMBAS DE AGUA	**Conexión Optima**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 222.7 v

consumo: 2.9 a

presion : 143 psi

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-07-25 14:37:03	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-28 08:47:40	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-28 08:47:45	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025