Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52274**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Sistema De Bombeo De Agua (Industrial)	Serie 22017307	Servicio Cuarto Bombeo Agua
Código-Placa IMBOM-02	Código ECRI	Ubicación industrial
	Riesgo	
Marca Siemens	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 5X25-20W		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70120	Preventiva	Jueves 31, Julio 2025	Lunes 28, Julio 2025	13:53 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión general estado físico de cuarto de bombeo	**Revisado**	Ninguna
Verificación sistema eléctrico y de control	**Optimo**	Ninguna
Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional	**Limpio Y Desinfectado**	Ninguna
Verifica el funcionamiento del equipo	**Optimo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: L1: 226.3 V L2: 226.9 V L3: 226.5V

amperaje: L1: 59.68 A L2: 57.9 A L3: 45.22 A

condiciones de la tuberia para cambio por corrosion.bomba funcionando bien

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-07-28 13:53:39	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-30 09:24:14	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-30 09:24:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025