Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52275**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Sistema De Bombeo De Agua (Industrial)	Serie NR	Servicio Cuarto Bombeo Agua
Código-Placa IMSBOM-01	Código ECRI	Ubicación industrial
Marca NR	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo NR		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69810	Preventiva	Domingo 27, Julio 2025	Lunes 28, Julio 2025	14:02 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión general estado físico de cuarto de bombeo	**Revisado**	Ninguna
Verificación sistema eléctrico y de control	**Optimo**	Ninguna
Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional	**Limpio Y Desinfectado**	Ninguna
Verifica el funcionamiento del equipo	**Optimo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

activacion: 75 psi

desactivacion: 100 psi

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-07-28 14:02:30	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-07-30 09:23:59	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-07-30 09:24:04	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025