Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53262**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Licuadora (Industrial)	Serie: n/t	Servicio: UCI Neonatal
Código-Placa: IMLIC-02/45564	Código ECRI:	Ubicación: Lactario
Marca: NR	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo: n/t	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77893	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Jueves 28, Agosto 2025	13:29 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificar voltaje de alimentación	**Verificado**	Ninguna
Verificar consumo de equipo	**Verificado**	Ninguna
Revisión de sello mecánico	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de botones de velocidad	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizada**	Ninguna
Funcionamiento	**Verificado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 123.6 v

consumo: 3.3 amp

condiciiones normales de funcionamiento

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
aerosol gris				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-08-28 13:29:28	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-09-01 08:16:18	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-09-01 08:16:22	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025