Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53067**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Cocina Eléctrica (Industrial)	Serie:	Servicio: Lactario
Código-Placa: IMCOC-03	Código ECRI:	Ubicación: Lactario
Marca: Haceb	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo:	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77891	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Lunes 25, Agosto 2025	15:48 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de mantenimiento preventivo	Respuesta	Observaciones
Verificación de voltaje de alimentación	**Realizado**	Ninguna
Verificar funcionamiento de resistencia	**No Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizadi**	Ninguna
Revisión estado de perillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 125.6 v

amperios: 2260 w

cocina en condiciones normales

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-08-25 15:48:40	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)

2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-27 14:54:12	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-27 14:54:17	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025