Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53243**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Ind)	Serie N/T	Servicio Cirugía General
Código-Placa IMA-0693/20858	Código ECRI	Ubicación Centraldeesterilización
Marca Samsung	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo PH530082		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69530	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Jueves 28, Agosto 2025	9:43 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	**No**	Ninguna
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	**Bueno**	Ninguna
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	**No Se Puede**	Ninguna
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	**Se Visualiza Defecto**	No tiene condensadora
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	**Falla Elèctrica**	No tiene ni potencia ni señal
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	**Desajustado**	Ninguna
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	**Limpio**	Ninguna
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	**Limpieza Rápida**	Ninguna
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	**Lavada Completa**	No tiene
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	**En Falla**	No tiene
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	**No**	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	**Revisado**	No hay
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	**Revisado**	Ninguna
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	**En Falla**	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**En Falla**	Está desenergizado

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Equipo apagado

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-08-28 09:43:23	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-09-01 08:22:04	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-09-01 08:22:09	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025