Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52541**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Industrial)	Serie 21090861	Servicio UCI UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS
Código-Placa IMA-0353-M	Código ECRI	Ubicación UCI Adultos piso 3
Marca TECAM	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 1UZER 34 236-C		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69405	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Miércoles 6, Agosto 2025	17:05 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

45 amperios

221 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-08-06 17:05:57	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-08 08:04:37	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-08 08:04:43	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025