Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52731**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Paquete (Industrial) | Serie<br>N/T | Servicio<br>Farmacia |
| Código-Placa<br>IMA-1751/39250 | Código ECRI | Ubicación<br>Ventanilla Farmacia |
| Marca<br>Carrier | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Farmacia |
| Modelo<br>N/T | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69412 | Preventiva | Domingo 31, Agosto 2025 | Viernes 15, Agosto 2025 | 16:40 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspección de las bases del equipo | **Buen Estado** | Ninguna |
| Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad evaporadora | **Limpieza óptima** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad condensadora | **Limpieza óptima** | Ninguna |
| Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas | **Ajustado** | Ninguna |
| Revisión eléctrica del sistema | **Revisado** | Ninguna |
| Revisión de fugas de aire o refrigerante | **Normal** | Ninguna |
| Revisión del estado de los ductos | **Bueno** | Ninguna |
| Revisión del estado de las rejillas | **Bueno** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

25 amperios

221 voltios

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Brillalum | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

## OBSERVACIONES

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo | 2025-08-15 16:40:50 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-08-27 15:39:43 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-08-27 15:39:48 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025