Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52712**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Precision (Industrial)	Serie: DE2403-5883	Servicio: Data Center
Código-Placa: HUS-44361	Código ECRI:	Ubicación: DATACENTER
Marca: NR	Riesgo:	Edicio: Edificio Principal
Modelo: CRVm 050VRF L2 ER HM	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69598	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Jueves 14, Agosto 2025	16:15 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

6,7 amperios

223 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-08-14 16:15:50	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-15 16:25:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-15 16:26:00	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025